




# Actualización de 6800 de doble columna



Manual del operador

M10-17547-ES Revisión B

## **Declaración de derechos de propiedad**

Este documento y la información que contiene son propiedad de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Los derechos de duplicación o copia de este documento, los derechos de divulgación del documento y de la información que contiene y el derecho al uso de la información que contiene sólo pueden conseguirse mediante permiso por escrito firmado por un representante debidamente autorizado de ITW.

---

## **Marcas registradas**

Instron® es una marca comercial registrada de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Los otros nombres, logotipos, iconos y marcas que identifican los productos y servicios de Instron a los que se hace referencia en este folleto son marcas comerciales de ITW y no pueden ser utilizados sin el consentimiento previo por escrito de ITW.

Los otros nombres de productos y de empresas utilizados en este documento son marcas comerciales o nombres comerciales de sus empresas respectivas.

---

## **Translation of Original Instructions**

**Copyright © 2022 Illinois Tool Works Inc. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.**

---

### **Sede central**

Instron  
825 University Avenue  
Norwood, MA 02062-2643  
Estados Unidos de América

### **Oficina en Europa**

Instron  
Coronation Road  
High Wycombe, Bucks HP12 3SY  
Reino Unido

# Precauciones generales de seguridad



Los sistemas de ensayo de materiales son potencialmente peligrosos.

Los ensayos de materiales suponen peligros inherentes provenientes de las grandes fuerzas, los movimientos rápidos y la energía almacenada. Debe tener en cuenta todos los componentes móviles y operativos del sistema de ensayos que sean potencialmente peligrosos, especialmente los actuadores de fuerza o la cruceta móvil.

Lea con detenimiento todos los manuales relevantes y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones. El término Advertencia se utiliza para indicar un peligro que puede ocasionar lesiones o la muerte. El término Precaución se utiliza para indicar un peligro que puede ocasionar daños en el equipo o pérdida de datos.

Es nuestra intención que los productos Instron cumplan con diferentes normas de seguridad nacionales e internacionales en relación con el ensayo de materiales y de estructuras. Garantizamos que nuestros productos cumplen todas las directivas europeas (marca CE).

Debido a la amplia gama de aplicaciones en las que se utilizan nuestros instrumentos, sobre las que no tenemos ningún control, es posible que sean necesarios dispositivos de protección y procedimientos operativos adicionales en función de las regulaciones específicas de prevención de accidentes, de seguridad, directivas EEA complementarias o regulaciones localmente válidas. En el presupuesto de ventas se definen los dispositivos de protección presentes en la entrega. Por tanto, no aceptamos responsabilidades en este aspecto.

A petición del cliente, estaremos encantados de ofrecer consejos y presupuestos para otros dispositivos de seguridad como escudos protectores, signos de advertencia o métodos para restringir el acceso al equipo.

Las páginas siguientes describen detalladamente varias advertencias generales que debe observar en todo momento cuando utilice un equipo de ensayo de materiales. En el texto aparecerán Advertencias y Precauciones más específicas siempre que exista un posible peligro.

Su mejor precaución es obtener un profundo conocimiento sobre el equipo de ensayo mediante la lectura de los manuales de instrucciones y hacer uso del sentido común.

Recomendamos encarecidamente que los clientes realicen su propia evaluación de seguridad del producto.

## Advertencias

---



**Peligro – Pulse el botón de Parada de emergencia siempre que piense que existe una condición de falta de seguridad.**

El botón de Parada de emergencia desconecta la alimentación hidráulica o el motor eléctrico del sistema de ensayo y detiene los elementos peligrosos lo más rápidamente posible. No aísla el sistema de la alimentación eléctrica, ya que existen otros medios para desconectar el suministro eléctrico. Siempre que considere que su seguridad está en peligro, detenga el ensayo con el botón de Parada de emergencia. Investigue y solucione la situación que provocó el uso del botón de Parada de emergencia antes de restablecerlo.



**Peligro de partículas a alta velocidad – Asegúrese de que las probetas de ensayo están correctamente instaladas en sus mordazas y montajes para eliminar las fuerzas que puedan causar la rotura de las mandíbulas de las mordazas o de los componentes del montaje.**

La instalación incorrecta de las probetas crea fuerzas en las mandíbulas de las mordazas o en los componentes del montaje que pueden provocar la rotura de estos componentes. Las grandes energías necesarias pueden proyectar las piezas rotas lejos del área de ensayo. Instale las probetas en el centro de las mandíbulas de las mordazas alineadas con la trayectoria de carga. Inserte las probetas en las mandíbulas al menos hasta la cantidad recomendada en la documentación de su mordaza. Esta cantidad puede variar entre el 66% y el 100% de la profundidad de inserción; consulte las instrucciones adjuntas concretas para sus mordazas. Utilice los dispositivos de centrado y alineado suministrados.



**Peligro – Proteja los cables eléctricos contra daños y desconexiones accidentales.**

La pérdida de las señales de control y realimentación que puede resultar de un cable dañado o desconectado produce un estado de bucle abierto que podría impulsar el actuador o la cruceta hasta los extremos de su movimiento con gran rapidez. Proteja todos los cables eléctricos, y en especial los del transductor, contra daños. Nunca tienda los cables por el suelo sin protección, ni los suspenda en el aire con tensión excesiva. Utilice algún tipo de acolchado para evitar el desgaste de los cables en esquinas o en aberturas de paredes.

## Advertencias



### **Peligro de temperatura alta/baja – Póngase ropa protectora para manipular equipos a temperaturas extremas.**

Los ensayos de materiales suelen realizarse a temperaturas no ambientales empleando hornos o cámaras criogénicas. Las temperaturas de funcionamiento se consideran extremas cuando son superiores a 60 °C (140 °F) o inferiores a 0 °C (32 °F). Es imperativo llevar ropa protectora, como guantes, cuando se manipulen equipos a éstas temperaturas. Coloque un letrero de advertencia sobre funcionamiento a altas o bajas temperaturas cuando utilice equipos de control de temperatura. Tenga en cuenta que el peligro por temperaturas extremas no se limita necesariamente a la zona de ensayo más inmediata.



### **Peligro de aplastamiento – Tenga cuidado al instalar o retirar una probeta, montaje, estructura o componente de la línea de carga.**

La instalación o retirada de una probeta, montaje, estructura o componente de la línea de carga requiere trabajar dentro del área de peligro entre las mordazas o los elementos de la instalación. Cuando trabaje en esta área, asegúrese de que otras personas no accionen ningún control del sistema. No obstruya nunca las mordazas ni los elementos de la instalación. No obstruya el área de peligro entre las mordazas o los elementos de la instalación durante el movimiento del actuador o de la cruceta. Asegúrese de que todos los movimientos necesarios del actuador o de la cruceta para la instalación o retirada son lentos y que, siempre que sea posible, lo hacen con poca fuerza.



### **Peligro – Nunca desactive el control por ordenador de un sistema sin cerciorarse antes de que no se producirá un movimiento del actuador o la cruceta al pasar a control manual.**

El actuador o la cruceta responderán inmediatamente a los ajustes de control manual cuando se desactive el control por ordenador. Antes de pasar al control manual, asegúrese de que los ajustes de control sean los adecuados para que no se produzca un movimiento inesperado del actuador o la cruceta.

## Advertencias

---



**Peligro de movimiento robotizado – Manténgase fuera del campo de acción de un dispositivo robotizado, a menos que el dispositivo esté desactivado.**

El robot en un sistema de ensayo automatizado representa un peligro porque sus movimientos son difíciles de predecir. El robot puede pasar instantáneamente de un estado de espera a un funcionamiento de alta velocidad en varios ejes de movimiento. Mientras el sistema esté en funcionamiento, manténgase fuera del campo de acción del robot. Desactive el robot antes de entrar en su radio de acción por cualquier motivo, como para recargar el contenedor de la probeta.



**Peligro – Establezca los límites adecuados antes de realizar una sintonización en bucle, generar formas de onda o efectuar ensayos.**

El sistema de ensayo tiene límites operativos incluidos para suspender el movimiento o desconectar el sistema cuando se alcancen los bornes superiores y/o inferiores del recorrido del actuador o la cruceta, o exista resistencia o deformación, durante un ensayo. Un correcto ajuste de los límites operativos por parte del operador, antes de los ensayos, reducirá el riesgo de daños a los elementos del ensayo y el sistema y los peligros para el operador.



**Peligro eléctrico – Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de quitar las cubiertas del equipo eléctrico.**

Desconecte el equipo de la fuente de alimentación eléctrica antes de quitar cualquier cubierta de seguridad eléctrica o de cambiar fusibles. No vuelva a conectar la alimentación hasta que haya colocado de nuevo todas las cubiertas. Vuelva a colocar las cubiertas lo antes posible.



**Peligro por máquina rotativa – Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de quitar las cubiertas de la maquinaria rotativa.**

Desconecte el equipo de todas las fuentes de alimentación antes de quitar cualquier cubierta de acceso a la maquinaria rotativa. No vuelva a conectar ninguna fuente de alimentación hasta que haya colocado de nuevo todas las cubiertas, a menos que se indique lo contrario específicamente en el manual. Si fuera necesario poner en funcionamiento el equipo para realizar tareas de mantenimiento con las cubiertas desmontadas, asegúrese de recoger bien la ropa suelta, el pelo largo, etc. Vuelva a colocar las cubiertas lo antes posible.

## Advertencias



**Peligro – Cierre la fuente de alimentación hidráulica y descargue la presión hidráulica antes de desconectar cualquier empalme hidráulico.**

Nunca desconecte un empalme hidráulico sin antes cerrar la fuente de alimentación hidráulica y descargar la presión hidráulica a cero. Ate o asegure de alguna otra forma todos los tubos presurizados para impedir que se muevan durante el funcionamiento del sistema o que den latigazos en caso de rotura.



**Peligro – Cierre la fuente de gas comprimido y descargue la presión residual antes de desconectar cualquier empalme de gas comprimido.**

Nunca suelte una conexión de gas comprimido sin antes desconectar la fuente de alimentación del gas y descargar la presión residual hasta cero.



**Peligro de explosión – Póngase protección para los ojos y utilice pantallas o escudos protectores siempre que haya posibilidad de peligro por fallo de una probeta, un montaje o una estructura durante un ensayo.**

Póngase protección para los ojos y utilice pantallas o escudos protectores siempre que haya riesgo de lesiones para operadores y observadores por fallo de una probeta, un montaje o una estructura y, en especial, cuando pueda producirse desintegración explosiva. Debido a la amplia gama de materiales de probeta, montajes y estructuras que se pueden utilizar en los ensayos, todo accidente que ocurra como consecuencia del fallo de una probeta, montaje o estructura es responsabilidad exclusiva del propietario y el usuario del equipo.



**Peligro – Asegúrese de precargar correctamente los componentes de la línea de carga para minimizar el riesgo de fallos por fatiga.**

En los sistemas dinámicos, sobre todo cuando se producen inversiones de carga de punto cero, existe riesgo de que se produzcan grietas por fatiga si los componentes de la línea de carga no están correctamente precargados entre sí. Aplique el par de apriete especificado a todos los dispositivos de sujeción y el ajuste adecuado a las arandelas de cuña y las arandelas en espiral. Inspeccione visualmente todos los componentes que se sometan a grandes esfuerzos, como mordazas y adaptadores roscados, antes de cada ensayo de fatiga, comprobando si presentan señales de daño por desgaste o fatiga.



## Contenido

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 1: Información de preinstalación.</b>    | <b>13</b> |
| Dimensiones y peso                                   | 13        |
| Controlador de la actualización                      | 13        |
| Panel del operador Bluehill®                         | 14        |
| 68TM-Retrofit Requisitos de alimentación y cables.   | 15        |
| Requisitos de potencia                               | 15        |
| Selección del cable de alimentación.                 | 15        |
| <b>Capítulo 2: Introducción.</b>                     | <b>19</b> |
| Descripción del sistema y terminología               | 20        |
| Componentes                                          | 22        |
| Principios de funcionamiento                         | 23        |
| Controles de hardware                                | 23        |
| Software                                             | 24        |
| Etiquetas de seguridad e información del sistema     | 24        |
| Servicio técnico del producto.                       | 26        |
| Documentación del producto                           | 27        |
| <b>Capítulo 3: Reducción de riesgos y uso seguro</b> | <b>29</b> |
| Riesgos residuales                                   | 29        |
| Movimiento de cruceta rápido.                        | 30        |
| Pellizcar dedos entre mandíbulas de mordazas         | 32        |
| Impacto de partículas de la rotura de probetas.      | 33        |
| Mitigación de colisiones.                            | 34        |
| Protección contra la entrada                         | 34        |
| Entrada de partículas sólidas                        | 35        |
| Entrada de líquidos.                                 | 35        |
| Protección del operador Descripción general.         | 36        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 4: Instalación</b>                     | <b>39</b> |
| Compatibilidad del suministro de energía           | 39        |
| Configuración de la tensión de entrada             | 40        |
| Componentes del sistema                            | 43        |
| Conexiones del bastidor                            | 44        |
| Controlador de la actualización                    | 45        |
| Panel del operador Bluehill®                       | 49        |
| Primera puesta en marcha                           | 51        |
| <b>Capítulo 5: Función de los controles</b>        | <b>53</b> |
| Conector de entrada de energía                     | 54        |
| Botón de parada de emergencia                      | 55        |
| Mando                                              | 55        |
| Panel del indicador                                | 58        |
| Bluehill® software                                 | 59        |
| Pantalla inicial                                   | 60        |
| Protección del operador                            | 62        |
| Modos de funcionamiento                            | 62        |
| Mover entre modos                                  | 66        |
| Aproximación a velocidad alta                      | 69        |
| Controles de protección del operador               | 70        |
| Panel del operador Bluehill®                       | 72        |
| Funciones táctiles básicas                         | 72        |
| Gestos de pantalla táctil                          | 73        |
| Mordazas neumáticas                                | 73        |
| Cómo funciona Protección del operador con mordazas | 74        |
| Manejo de las mordazas con el interruptor de pedal | 77        |
| Manejo de las mordazas con los conmutadores        | 79        |
| Mordazas que no se utilicen                        | 81        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 6: Montaje de la cadena de carga.</b>                 | <b>83</b>  |
| <b>Capítulo 7: Probetas de ensayo</b>                             | <b>85</b>  |
| Ensayo de una muestra                                             | 85         |
| Ensayos sin interbloqueo                                          | 86         |
| Ensayos con un interbloqueo.                                      | 89         |
| Crear una nueva muestra                                           | 93         |
| Calibrar un transductor                                           | 93         |
| Calibración automática de una fuerza o transductor de deformación | 93         |
| Calibración manual.                                               | 95         |
| Establecer el punto de desplazamiento cero                        | 98         |
| Paradas límite de la cruceta                                      | 98         |
| Establecer paradas límite de la cruceta                           | 99         |
| Separar una parada límite de la cruceta                           | 100        |
| Establecer los límites de un transductor                          | 101        |
| Equilibrar una configuración del transductor                      | 101        |
| Detener un ensayo                                                 | 102        |
| Botón de parada de emergencia                                     | 102        |
| Interruptores de límite de la cruceta                             | 103        |
| Suceso de software                                                | 103        |
| Cerrar el sistema                                                 | 104        |
| Apagar el sistema                                                 | 104        |
| Solución de problemas.                                            | 104        |
| Límite del transductor de software excedido                       | 104        |
| Límite del recorrido de la cruceta excedido                       | 105        |
| Uso del botón de parada de emergencia                             | 105        |
| <b>Capítulo 8: Mantenimiento.</b>                                 | <b>107</b> |
| Mantenimiento preventivo                                          | 107        |
| Mantenimiento del bastidor.                                       | 108        |
| Mantenimiento de la Controlador de la actualización.              | 108        |
| Cambio de un fusible                                              | 108        |
| Piezas auxiliares                                                 | 109        |
| Lista de piezas                                                   | 110        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Índice .....</b> | <b>111</b> |
|---------------------|------------|


# Capítulo 1

## Información de preinstalación

En este capítulo, se proporciona la información que se necesita de antemano para facilitar la instalación del sistema de actualización.

### Dimensiones y peso

#### Controlador de la actualización




| Componente                      | Altura (H)<br>mm (pulg.) | Anchura (W)<br>mm (pulg.) | Longitud (L)<br>mm (pulg.) | Peso en kg<br>(lb) |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Sistema completo embalado       | 864 (34)                 | 914 (36)                  | 1143 (45)                  | 62 (136)           |
| Controlador de la actualización | 285 (11,2)               | 355 (14)                  | 647 (25,5)                 | 24 (53)            |

Consulte “[Descripción del sistema y terminología](#)” en la página 20 para ver la disposición normal del sistema y tenga en cuenta lo siguiente:

- La Controlador de la actualización se puede colocar en cualquiera de los lados del bastidor o en una mesa o estantería junto al bastidor.
- Los cables que conectan el bastidor a la Controlador de la actualización tienen una longitud de 3 m (9,8 ft).
- El cable de alimentación de Controlador de la actualización tiene una longitud de 2,5 m (8,2 ft).

## Panel del operador Bluehill®



*Figura 1. Dimensiones del bastidor, incluida la consola*

El peso del Panel del operador Bluehill® y su conjunto de montaje es de 2,4 kg (5,2 lb).

## 68TM-Retrofit Requisitos de alimentación y cables

### Requisitos de potencia

Tabla 1. 68TM-Retrofit Requisitos de potencia

| Parámetro                                  | Especificaciones   |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Potencia máxima (VA)                       | 1400               |
| Tensión monofásica (V CA) ( $\pm 10\%$ )   | 100, 120, 220, 240 |
| Frecuencia: Hz                             | Entre 47 y 63      |
| Longitud del cable de alimentación: m (ft) | 2,44 (8)           |



Para el funcionamiento a 230 V CA, normalmente el bastidor se establece en 240 V.

### Advertencia



**Peligro eléctrico:** Para garantizar la seguridad y la compatibilidad electromagnética (EMC), el receptáculo de la instalación debe ser un receptáculo con toma de tierra de 3 cables. Debe ser una toma de tierra de baja impedancia, de acuerdo con las regulaciones nacionales o locales.

### Advertencia



Deberá emplear un dispositivo de corriente residual (RCD), también conocido como protección GFCI (Interrupción del circuito por fallo a tierra) en todas las fuentes de alimentación si su sistema de ensayo incluye agua o cualquier otro líquido.

Si su sistema incluye cualquier líquido (mordazas refrigeradas por agua, baños BioPuls, accesorios de ensayos alimentarios, etc.), deberá emplear la protección RCD en todas las fuentes de alimentación, para proteger al operador de posibles escapes de líquidos al sistema electrónico del bastidor de carga.

### Selección del cable de alimentación

Si no elige ninguno, Instron® elige la combinación del cables de alimentación que coincide con el destino de envío del sistema.

Tabla 2. Cables de alimentación





| Designación del cable de alimentación | Receptáculo correspondiente                                                                                                                                                 | Región                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| P1                                    |                                                                                            | EE.UU. y Canadá           |
| P2                                    |                                                                                            | Dinamarca                 |
| P3                                    |                                                                                            | Europa                    |
| P4                                    | y <br> | Italia                    |
| P5                                    |                                                                                          | China                     |
| P6                                    |                                                                                          | Australia y Nueva Zelanda |
| P7                                    |                                                                                          | Suiza                     |

Tabla 2. Cables de alimentación (continuación)

| Designación del cable de alimentación | Receptáculo correspondiente                                                       | Región            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P8<br>(incluye<br>fusible 10A)        |  | Reino Unido       |
| PA                                    |  | India y Sudáfrica |



# Capítulo 2

## Introducción

---

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| • Descripción del sistema y terminología . . . . .           | 20 |
| • Etiquetas de seguridad e información del sistema . . . . . | 24 |
| • Servicio técnico del producto . . . . .                    | 26 |
| • Documentación del producto . . . . .                       | 27 |

---

Estas instrucciones están pensadas para que empiece a trabajar con su sistema de ensayo. Se asume lo siguiente:

- Usted es un operador familiarizado con el funcionamiento de los sistemas de ensayo de materiales en general.
- Su sistema está formado por un bastidor, una Controlador de la actualización, una célula de carga, un conjunto de mordazas accionadas manualmente y el software de control del ensayo Bluehill®.
- Un ingeniero de servicio de Instron® ha instalado el sistema.
- Existen métodos de ensayo de Bluehill® adecuados para sus requisitos de ensayo.

En estas instrucciones se incluye la siguiente información:

- Instalación y conexión de todos los componentes del sistema (llevada a cabo por un ingeniero de servicio de Instron® en el caso de la primera instalación).
- Configuración del sistema antes de iniciar el ensayo (llevada a cabo por un ingeniero de servicio de Instron® en el caso de la primera instalación).
- Piezas de repuesto.

Con estas instrucciones podrá:

- Comprobar las interconexiones entre todos los elementos del sistema básico.
- Preparar un conjunto de probetas (muestra) para el ensayo.
- Ensayar la muestra.
- Ver los resultados del ensayo e imprimir un informe del ensayo.

Estas instrucciones no incluyen el desarrollo de los métodos de ensayo de Bluehill®. Esto se cubre en una formación más avanzada que pueden proporcionar los departamentos de servicio y formación de Instron®.

## Descripción del sistema y terminología




Figura 2. Actualización de 6800 de doble columna con Panel del operador Bluehill®




Figura 3. Vista ampliada del panel de indicadores y el botón de parada de emergencia

Leyenda de la [Figura 2](#)

| Etiqueta | Componente                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bastidor de doble columna existente (se muestra el bastidor 5900) |
| 2        | Panel del operador Bluehill® (opcional)                           |
| 3        | Controlador de la actualización                                   |
| 4        | Panel del controlador                                             |
| 5        | Botón de parada de emergencia                                     |
| 6        | Panel de indicadores                                              |
| 7        | Nueva cubierta en la base del bastidor                            |
| 8        | Mando                                                             |

## Componentes

Los principales componentes de un sistema de ensayo electromecánico de actualización de Instron® son, entre otros:

- Bastidor que se va a actualizar
- Controlador de la actualización
- Célula de carga montada en la cruceta
- Mordazas para los ensayos de tracción o platos de compresión montados en una mesa para los ensayos de compresión.
- Panel del operador Bluehill® con el software Instron Bluehill®.

Hay disponibles fijaciones especiales para aplicaciones como los ensayos de flexión y pelado. Si necesita medir la deformación, un extensómetro opcional puede conectarse a la probeta. Pueden usarse extensómetros sin contacto para las probetas que no puedan admitir un extensómetro de contacto. Póngase en contacto con su oficina regional de Instron® o visite nuestro sitio web [www.instron.com](http://www.instron.com) si necesita asistencia con las mordazas y fijaciones de Instron.

En la siguiente tabla, se definen los componentes del sistema de ensayo:

*Tabla 3. Componentes del sistema de ensayo*

| Componente                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bastidor                        | El bastidor consta de una base, una o dos columnas, una cruceta móvil y una placa superior. Es una estructura de soporte de gran rigidez contra la que reaccionan las fuerzas del ensayo.<br><br>Cada columna consta de una columna guía y un husillo de recirculación de bolas. La cruceta está montada sobre la columna guía y el husillo de recirculación de bolas. La rotación del husillo de recirculación de bolas desplaza la cruceta hacia arriba o hacia abajo, mientras que la columna guía proporciona estabilidad. |
| Controlador de la actualización | El hardware que controla el bastidor y cualquier equipo auxiliar conectado al sistema de ensayo. El panel del controlador contiene todos los conectores para las células de carga, los extensómetros y cualquier otro sensor necesario para el ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Panel de indicadores            | Los indicadores muestran el estado del sistema de ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mando                           | Contiene todos los controles para el sistema de ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla 3. Componentes del sistema de ensayo (continuación)

| Componente         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadena de carga    | <p>Incluye todos los componentes que se instalan entre la cruceta móvil y la base del bastidor (o cruceta fija). Normalmente, incluye una célula de carga, un conjunto de mordazas, cualquier adaptador necesario para conectar los componentes y la probeta que se va a ensayar.</p> <p>Normalmente, se monta una célula de carga en la cruceta y, a continuación, un par de mordazas o fijaciones en la célula de carga y la base del bastidor. Las mordazas o fijaciones sujetan la probeta y, cuando se inicia un ensayo, la cruceta se desplaza hacia arriba o hacia abajo aplicando una carga de tracción o compresión a la probeta. La célula de carga convierte esta carga en una señal eléctrica que el software mide y muestra.</p> |
| Software Bluehill® | Software de ensayo de Instron® que controla el sistema de ensayo, la ejecución de ensayos y el análisis de los datos de ensayos para generar los resultados del ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Probeta            | Una sola pieza de material sometida a ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Principios de funcionamiento

El sistema se comunica principalmente a través del controlador. El controlador contiene tarjetas de acondicionamiento de los sensores para los transductores del sistema y transfieren datos entre los transductores y el ordenador. El controlador también se comunica con el bastidor a través de una placa de control de seguridad (SMB) con una placa de conexión (BOB) que hay dentro del bastidor. La placa de conexión une todos los componentes eléctricos del bastidor entre sí.

## Controles de hardware

Estos controles de hardware son:

- Botón de parada de emergencia: se utiliza cuando es necesario detener la cruceta inmediatamente debido a una situación de inseguridad.
- Paradas límite: deben establecerse antes de cada sesión de ensayo para proteger al operador y los componentes de la cadena de carga contra un movimiento imprevisto de la cruceta.
- Panel del indicador: indicadores que muestran el estado del sistema de ensayo.
- Mando: contiene todos los controles para el sistema de ensayo.

## Software

El control del sistema de ensayo se lleva a cabo mediante el software de InstronBluehill®. El ajuste de los parámetros de ensayo, la utilización del sistema y la recopilación de datos de ensayos se hace a través del programa de software.

Tabla 4. Terminología de software

| Término          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de ensayo | En el software de Bluehill®, un método de ensayo es un archivo que contiene un conjunto de parámetros definidos usados por el sistema para realizar ensayos, analizar sus datos y generar resultados calculados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muestra          | Grupo de probetas de materiales cuyas propiedades se estudian y comparan para obtener información estadística o de garantía de la calidad. Por ejemplo, podría tomar una probeta de distintas partes de un solo lote de fabricación de un material para formar una muestra del material. La muestra será representativa de todo el lote y podrá someterla a ensayo para garantizar que la calidad del material permanece estable a lo largo del lote. Se efectúa el mismo ensayo en cada probeta de una muestra. |

## Etiquetas de seguridad e información del sistema

Tabla 5 en la página 24 Explica el significado de las etiquetas de información y seguridad colocadas en cualquier parte del sistema de ensayos.

Tabla 5. Descripciones de las etiquetas de seguridad e información

| Etiqueta                                                                            | Significado                         | Objetivo                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Peligro eléctrico                   | Indica que existe un peligro eléctrico debido a altos voltajes o corrientes eléctricas.     |
|  | Desconecte el suministro de energía | Desconecte el suministro de energía antes de realizar las tareas de servicio de la máquina. |

Tabla 5. Descripciones de las etiquetas de seguridad e información

| Etiqueta                                                                            | Significado                       | Objetivo                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Eléctrico: advertencia de fusible | Indica que existe un peligro eléctrico. Advierte de que es necesario desconectar el suministro de energía antes de cambiar los fusibles y que solo deben utilizarse los fusibles especificados. |
|    | Enredo con una correa             | Indica que existe peligro en la correa de transmisión y el sistema de poleas.                                                                                                                   |
|    | Peligro de alta temperatura       | Indica que existe un peligro de calor. Manténgase alejado de la zona cuando utilice la máquina.                                                                                                 |
|   | Peligro por maquinaria rotativa   | Indica que existe un riesgo por maquinaria rotativa. Manténgase alejado de estas áreas (y recójase el cabello y las prendas holgadas).                                                          |
|  | Tornillo de superficie            | Indica un tornillo de superficie.                                                                                                                                                               |
|  | Lea el manual                     | Lea y comprenda el manual del operador antes de utilizar la máquina.                                                                                                                            |
|  | Dirección de la cruceta           | Indica la dirección en la que hay que girar la polea para mover manualmente la cruceta hacia arriba. Las poleas pueden girarse a mano cuando la alimentación está desconectada.                 |

Tabla 5. Descripciones de las etiquetas de seguridad e información

| Etiqueta                                                                           | Significado                                           | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Riesgo de aplastamiento                               | Indica el riesgo de aplastamiento de la cruceta móvil e indica al usuario que lea y comprenda el manual del operador antes de usar la máquina.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) | De acuerdo con la directiva WEEE de la Unión Europea, el símbolo de un cubo con ruedas tachado indica que el equipo debe desecharse separadamente de otros recursos al final de su vida útil. Para obtener ayuda acerca del modo de desechar equipo eléctrico y electrónico en su país, póngase en contacto con su representante local de Instron. |

## Servicio técnico del producto

Instron® proporciona documentación, como los manuales y la ayuda en línea, que puede ayudar a responder muchas de las preguntas que tenga. Se recomienda consultar la documentación suministrada con el sistema para buscar posibles soluciones a sus dudas.

Si no encuentra las respuestas en estos sitios, póngase en contacto con Servicio técnico de Instron® directamente. Puede encontrar una lista de las oficinas de Instron® en nuestro sitio web: [www.instron.com](http://www.instron.com). En EE. UU. y Canadá, puede llamar directamente al teléfono 1-800-473-7838.

## Documentación del producto

Instron® ofrece una exhaustiva documentación para ayudarle a sacar el máximo partido a sus productos de Instron. En función del producto que haya adquirido, su documentación puede incluir lo siguiente:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual del operador      | Indica cómo utilizar los componentes y controles del sistema, los procedimientos para establecer límites, la calibración y otras tareas frecuentes.<br><br>Información acerca de la instalación del sistema, su preparación, su configuración, la conexión del transductor y la calibración.<br><br>Mantenimiento de rutina y piezas de repuesto. |
| Manual de preinstalación | Requisitos y especificaciones del sistema, instrucciones de elevación y manipulación para transportar el sistema a su ubicación final antes de la instalación.                                                                                                                                                                                    |
| Ayuda de referencia      | Los productos de software incorporan una ayuda contextual que proporciona información detallada sobre todas las funciones del software.                                                                                                                                                                                                           |
| Referencia del equipo    | En este manual se explica cómo preparar y utilizar los accesorios que haya adquirido, como mordazas, útiles de ensayo, extensómetros, transductores y cámaras ambientales.                                                                                                                                                                        |

Estaremos encantados de recibir su opinión sobre cualquier aspecto de la documentación de los productos. Envíenos sus comentarios a [info\\_dev@instron.com](mailto:info_dev@instron.com).



# Capítulo 3

## Reducción de riesgos y uso seguro

---

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| • Riesgos residuales .....                          | 29 |
| • Mitigación de colisiones .....                    | 34 |
| • Protección contra la entrada .....                | 34 |
| • Protección del operador Descripción general ..... | 36 |

---

### Riesgos residuales

El equipo descrito en esta documentación está diseñado con las funciones para reducir el riesgo de lesiones a un operador. Sin embargo, siempre hay riesgos residuales en el uso de este equipo, que se ven afectados por:

- Aplicación de ensayo
- Diseño del método o procedimiento de ensayo
- La aproximación, el retorno y las velocidades de ensayo utilizados
- El tipo de probeta que se está sometiendo a ensayo
- El tamaño de probeta que se está sometiendo a ensayo
- El diseño de mordazas y fijaciones de ensayo
- La experiencia del operador con el equipo

Por lo tanto le recomendamos que realice su propia evaluación de riesgos para la preparación de su equipo particular y la aplicación de ensayo.

En cada una de las siguientes secciones se describe una zona de peligro específica del sistema de ensayo y se enumeran los riesgos más comunes para los ensayos en los que se utiliza este equipo. Utilice la información en las siguientes secciones, junto con las instrucciones en el resto de este manual, para realizar su propia evaluación de riesgos.

## Movimiento de cruceta rápido

### Advertencia



#### Riesgo de aplastamiento en dedo o manos.


Este peligro está relacionado con las mordazas y las fijaciones que se juntan como resultado del movimiento rápido de la cruceta, el aplastamiento de las manos o los dedos.

Por ejemplo, un operador pide inadvertidamente al sistema aproximarse o retornar mientras sus manos están en el área de ensayo. Esto también puede ocurrir si el operador, en un intento de ser más eficiente, intenta eliminar las piezas rotas de la probeta y, al mismo tiempo, devuelve la cruceta a un desplazamiento cero.

### Recomendaciones


En todas las situaciones:

- Prepare métodos de ensayo para que los operadores no necesiten tener sus manos en el espacio entre los accesorios mientras la cruceta se está moviendo.
- Utilice la función Protección del operador en el software Bluehill®. Esto utiliza una velocidad de avance reducida (valor predeterminado de 600 mm/ min) durante la preparación. Usted puede establecer una velocidad de mordaza inicial inferior si así lo requiere su evaluación de riesgos.
- Establezca límites del recorrido adecuados cada vez que cambie las mordazas y ajuste la cruceta.



Además, si el espacio entre las mordazas y las fijaciones es inferior a 50 mm:

- Utilice una herramienta de inserción de probetas y otro equipo y prácticas adecuados para mantener los dedos fuera del espacio entre las fijaciones.



Además, si el espacio entre las mordazas y las fijaciones es inferior a 25 mm:

- Utilice una herramienta de inserción de probetas para mantener los dedos fuera del espacio entre las fijaciones.
- Utilice una protección interbloqueada para limitar o rechazar el movimiento cuando la puerta de la protección esté abierta. Cuando el espacio es inferior a 25 mm, el riesgo de aplastamiento es muy importante, por lo que esta es la mejor opción.



## Pellizcar dedos entre mandíbulas de mordazas

### Advertencia



#### Peligro de pellizco en los dedos.

Este peligro se relaciona con las mandíbulas de las mordazas que se cierran rápidamente pellizcando los dedos.


### Recomendaciones

Para mordazas neumáticas serie 2712:

- En la documentación suministrada con las mordazas, lea y siga las recomendaciones de seguridad para instalar una probeta.
- Utilice la función Protección del operador en el software Bluehill®. Esto utiliza una presión de mordaza inicial reducida (valor predeterminado de 15 psi) durante la preparación. Usted puede establecer una presión de mordaza inicial inferior si así lo requiere su evaluación de riesgos.


Para más detalles, consulte [“Mordazas neumáticas”](#) en la página 73.

- Utilice protectores de mandíbula.




- Utilice las perillas de los tornillos moleteados en los lados de la mordaza (solo mordazas 2712-04x) para reducir la brecha de la mandíbula a la brecha práctica más pequeña para sus probetas.

Correcto:



Incorrecto:



## Impacto de partículas de la rotura de probetas

### Advertencia



#### **Peligro de partículas a alta velocidad.**

Este peligro se relaciona con probetas quebradizas o compuestas que pueden explotar cuando se rompen.

### Recomendaciones

Para residuos menos peligrosos (polvo o fibras de la probeta, por ejemplo):

- Utilice equipo de protección personal (por ejemplo, gafas de seguridad).



Para residuos de proyectil más peligrosos (por ejemplo, probetas compuestas quebradizas):

- Utilice una protección interbloqueada.



## Mitigación de colisiones

Los sistemas de las series 3400 y 6800 Retrofit están equipados con la función de mitigación de colisiones para ayudar a reducir los daños accidentales en el equipo y las probetas. La mitigación de colisiones permite al sistema de actualización supervisar continuamente la fuerza durante las operaciones de avance y retroceso, y detendrá automáticamente el movimiento de la cruceta si se detecta una fuerza inesperada.

- En la mayoría de los bastidores con actualización, cuando se empareja con la célula de carga de capacidad equivalente del sistema, la mitigación de colisiones puede proteger el sistema de colisiones con superficies rígidas a velocidades de hasta 600 mm/min. Aunque la mitigación de colisiones está activada en los bastidores con actualización 4464/5564 y 4481/5581, mientras se desplaza a 600 mm/min, las fuerzas pueden exceder la capacidad máxima indicada de la célula de carga debido a las características mecánicas de los bastidores.
- El objetivo de la mitigación de colisiones es mitigar los daños en el equipo.
- La función de mitigación de colisiones no está clasificada ni diseñada para la seguridad.

## Protección contra la entrada

Para cumplir las normas de seguridad y diseño de maquinaria pertinentes, todos los aspectos del sistema de ensayo se han diseñado para cumplir un índice de protección

contra la entrada de al menos IP 2X. El sistema de ensayo está diseñado para uso exclusivo en interiores, lejos de zonas húmedas.

El primer dígito del índice de protección contra la entrada (IP 2\_) significa protección contra la entrada de objetos sólidos. El número “2” indica que el diseño impide que cualquier objeto sólido mayor de 12,0 mm entre en contacto con cualquier componente interno peligroso (por ejemplo, piezas móviles, riesgos eléctricos) cuando todas las cubiertas y protecciones están colocadas.

El segundo dígito del índice de protección contra la entrada (IP \_X) significa protección contra la entrada de líquidos. La letra “X” indica que no es necesario especificar la protección contra la entrada de líquidos para esta aplicación. El sistema de ensayo solo está protegido contra los peligros causados por el derrame accidental de líquidos.

Tenga en cuenta que, en muchos casos, se han implementado en el diseño mejoras pragmáticas contra la entrada de sólidos y líquidos para mejorar la durabilidad y longevidad del sistema de ensayo.

## Entrada de partículas sólidas

Las partículas sólidas y otros residuos, especialmente el polvo conductor o abrasivo (por ejemplo, cascarilla metálica, fibras compuestas a base de carbono) pueden causar daños en el sistema de ensayo si se deja que se acumulen. Si su aplicación de ensayo genera residuos, siga estas precauciones especiales:

- Limpie con frecuencia el sistema de ensayo y las zonas adyacentes con un aspirador o un cepillo suave para evitar la acumulación de residuos.
- Como parte del mantenimiento periódico, póngase en contacto con Servicio técnico de Instron® para inspeccionar el interior del sistema de ensayo para ver si hay alguna acumulación de residuos y limpiarlo si es necesario.
- Limpie a fondo todas las superficies exteriores antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Así se evita que caigan residuos sobre los componentes internos del sistema de ensayo.

## Entrada de líquidos

Cualquier derrame de líquido sobre el sistema de ensayo puede provocar daños en el equipo. Los derrames de líquido accidentales no supondrán un peligro para el operador si se tratan adecuadamente.

Tenga cuidado especialmente cuando utilice cualquier accesorio que pueda derramar líquido sobre el sistema de ensayo (por ejemplo, condensación procedente de una cámara ambiental, BioBath o accesorios hidráulicos).

Instron® vende diversos accesorios, como cubetas de goteo, que pueden utilizarse para reducir el impacto de los líquidos derramados en su sistema de ensayo.

Si se produce un derrame de líquido:

1. Interrumpa inmediatamente las pruebas y desconecte la alimentación del equipo. Desenchufe el cable de alimentación (si procede).
2. Limpie la mayor cantidad posible de líquido derramado en el exterior del equipo. Asegúrese de comprobar debajo de las alfombrillas de goma (si las hay) y de cualquier accesorio instalado.
3. Si tiene motivos para creer que ha entrado líquido en el sistema de ensayo, póngase en contacto con Servicio técnico de Instron®.
  - a El ingeniero de servicio retirará las cubiertas del equipo y limpiará todos los restos de líquido derramado.
  - b Puede ser necesario reemplazar cualquier componente dañado por el líquido.
  - c El ingeniero de servicio realizará una comprobación operativa para verificar el funcionamiento correcto de los sistemas de seguridad.

## Advertencia



Continuar operando un sistema de ensayo después de que haya entrado líquido en él puede suponer un peligro para el operador y provocar daños adicionales en el equipo.

4. Reanude los ensayos solo después de haber limpiado adecuadamente el líquido derramado. Si el sistema de ensayo presenta algún fallo o un comportamiento inesperado, interrumpa inmediatamente el ensayo y póngase en contacto con Servicio técnico de Instron®.

## Protección del operador Descripción general

La mayoría de los peligros para los sistemas de ensayo de materiales de funcionamiento están asociados con:

- Movimiento rápido de la cruceta causando lesiones por aplastamiento
- Cierre rápido de las mordazas neumáticas causando lesiones por pellizco.

Protección del operador en Bluehill® proporciona un mecanismo que le permite limitar la velocidad de avance de la cruceta y reducir la presión de cierre de mordaza mientras prepara un ensayo.

Las condiciones predeterminadas durante la preparación del ensayo son:

- Velocidad de avance de la cruceta reducida a un máximo de 600 mm/min, y se puede ajustar a un nivel más bajo si su evaluación de riesgo lo requiere
- Presión de cierre de mordazas reducida a un valor predeterminado de 15 psi, y se puede ajustar a un nivel más bajo si su evaluación de riesgo lo requiere.

Para más detalles, consulte [“Cómo funciona Protección del operador con mordazas”](#) en la página 74.

Protección del operador le permite a un Administrador configurar el sistema de ensayo para que sea consistente con la evaluación de riesgos para ese sistema.

Acceso a los controles para Protección del operador está protegido con contraseña. Si tiene derechos de administrador puede modificar Protección del operador en la ficha Administración en Bluehill®.

Para más detalles, consulte [“Protección del operador”](#) en la página 62.



# Capítulo 4

## Instalación

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| • Compatibilidad del suministro de energía ..... | 39 |
| • Componentes del sistema .....                  | 43 |
| • Primera puesta en marcha .....                 | 51 |

---

### Compatibilidad del suministro de energía

El primer paso de la instalación es verificar que la tensión y la clavija de alimentación eléctrica sean compatibles con el suministro de energía.

El conjunto de cable de alimentación y enchufe depende del país al que se envíe el equipo, y es compatible con los requisitos eléctricos de dicho país.

#### Advertencia



**Los bastidores pueden sobrecalentarse o sufrir daños si se conectan a un suministro de energía de más del 15 % por encima de la tensión configurada.**

#### Precaución

**Es posible que los bastidores no puedan funcionar a velocidades nominales si se conectan a un suministro de energía de más del 10 % por debajo de la tensión configurada.**

Antes de proceder con la instalación, compruebe lo siguiente:

- La tensión del equipo es compatible con el suministro de alimentación de las instalaciones. Consulte “[Determinación de la configuración de la tensión](#)” en la página [41](#).
- El cable de alimentación del equipo llega ampliamente a la fuente de alimentación eléctrica.
- El enchufe es compatible con la toma eléctrica.

Si el suministro de energía no tiene la tensión que se especificó originalmente en la orden de compra, puede seguir las instrucciones descritas en “[Cambio de la configuración de la tensión](#)” en la página 41 para cambiar la tensión. Verifique que utiliza el enchufe eléctrico adecuado cuando cambie las tensiones.

## Advertencia

---



**Peligro: No extraiga las cubiertas de ningún componente del sistema, a menos que se indique en un procedimiento.**

Hay tensiones peligrosas y maquinaria rotativa en la máquina que pueden provocar lesiones personales y daños en el equipo.

## Advertencia

---



**Peligro eléctrico: Para garantizar la seguridad y la compatibilidad electromagnética (EMC), el receptáculo de la instalación debe ser un receptáculo con toma de tierra de 3 cables. Debe ser una toma de tierra de baja impedancia, de acuerdo con las regulaciones nacionales o locales.**

El equipo funciona con una fuente de alimentación monofásica, de dos cables y con toma de tierra, que aplica un máximo de 240 voltios eficaces entre los conductores de suministro o entre el conductor de suministro sin toma de tierra y la toma de tierra.

El conector del cable de alimentación debe ser compatible con el suministro de energía. Si el cable de alimentación suministrado con su sistema no entra en la toma del suministro de energía, conecte un enchufe macho al cable que sea compatible con la tensión. Respete el código CEE de color de los cables:

- Marrón: alto (conductor)
- Azul claro: bajo (neutro)
- Verde y amarillo: tierra

## Configuración de la tensión de entrada

La tensión del equipo se configura en la fábrica de acuerdo con la tensión especificada al realizar la compra.

Utilice los siguientes procedimientos solo si el suministro de energía eléctrica de las instalaciones no coincide con la configuración de tensión del bastidor. Esta situación puede producirse si el sistema se traslada a otra ubicación en la que hay una tensión distinta a la configurada en la fábrica.

## Determinación de la configuración de la tensión




Figura 4. Conector de entrada de energía con configuración de la tensión

1. Localice el conector de entrada de energía en el panel posterior de la Controlador de la actualización.
2. Inspeccione el conector de entrada de energía y consulte la Figura 4 en la página 41. La tensión indicada en la Figura 4 es 120 V.

## Cambio de la configuración de la tensión

Utilice el siguiente procedimiento solo si el suministro de energía eléctrica de las instalaciones no coincide con la configuración de tensión del bastidor. Esta situación puede producirse si el sistema se traslada a otra ubicación en la que hay una tensión distinta a la configurada en la fábrica en el equipo.

Es necesario el siguiente equipo (no se suministra):

- Un destornillador de cabeza plana pequeño o una sonda
- Alicates de pico largo

## Advertencia



Peligro eléctrico: Apague el interruptor de energía principal y desconecte la alimentación de la Controlador de la actualización antes de cambiar la configuración de la energía. Hay niveles de tensión peligrosos en el portafusibles.


## Advertencia



**Peligro: No extraiga las cubiertas de ningún componente del sistema, a menos que se indique en un procedimiento.**

Hay tensiones peligrosas y maquinaria rotativa en la máquina que pueden provocar lesiones personales y daños en el equipo.

1. Asegúrese de que el interruptor de energía esté desconectado (0) y desenchufe el cable de alimentación del suministro de energía. Compruebe que no haya ningún LED iluminado en el panel de indicadores.
2. Inserte un destornillador de cabeza plana pequeño en la ranura indicada en la [Figura 5](#) en la página [42](#) y haga palanca para extraer el portafusibles.



*Figura 5. Extracción del portafusibles haciendo palanca*

3. Extraiga el portafusibles (1) del conector de entrada de energía.
4. Extraiga la unidad de selección de tensión mediante el uso de los alicates de pico largo (consulte la [Figura 6](#) en la página [43](#)).



Figura 6. Unidad de selección de tensión

5. Vuelva a insertar la unidad de selección de tensión en el conector de forma que la tensión necesaria se vea desde la parte delantera.
6. Si es necesario, cambie el portafusibles. Consulte [“Cambio de un fusible”](#) en la página [108](#) para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un fusible.
7. Vuelva a instalar el portafusibles en el conector. Asegúrese de que la clavija indicadora indique ahora la tensión de entrada correcta. Consulte la [Figura 4](#) en la página [41](#) como referencia.
8. Vuelva a conectar el cable de alimentación al suministro principal y encienda el sistema. Compruebe que se ilumine el indicador blanco de **DESACTIVADO** en el panel de indicadores.
9. Antes de efectuar ningún ensayo, lleve a cabo el procedimiento descrito en [“Primera puesta en marcha”](#) en la página [51](#).

## Componentes del sistema

El Servicio técnico de Instron<sup>®</sup> instala el sistema de ensayo. Estos diagramas e instrucciones se proporcionan como referencia en caso de que resulte necesario mover el sistema después de la instalación inicial.

La Controlador de la actualización contiene todos los componentes necesarios para controlar el sistema de ensayo y se encarga de controlar todas las funciones de control del bastidor original, incluido el conector de entrada de energía.

El Panel del operador Bluehill<sup>®</sup> se instala en un soporte conectado a la columna del bastidor.

Se instala una nueva cubierta frontal en la base de bastidor, que incluye un nuevo botón de parada de emergencia y el panel de indicadores. Se conecta internamente un nuevo mando, que se instala en la columna del bastidor.

El sistema de ensayo se opera a través del Panel del operador Bluehill<sup>®</sup> y el mando.

## Conexiones del bastidor

### Revisión 1




Figura 7. Conexiones del bastidor

Leyenda de la [Figura 7](#)

| Etiqueta            | Componente                                                                       | Más información                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1<br>REALIMENTACIÓN | Conexión de realimentación del motor (codificador)                               | Conexión correspondiente 1 mostrada en <a href="#">Figura 9</a> |
| 4<br>PANEL          | Conexión para el panel de indicadores                                            | Conexión correspondiente 4 mostrada en <a href="#">Figura 9</a> |
| 5<br>MOTOR          | Conexión para la alimentación del motor                                          | Conexión correspondiente 5 mostrada en <a href="#">Figura 9</a> |
| 3<br>ELS            | Conexión para tope de varilla límite, sensor de velocidad y parada de emergencia | Conexión correspondiente 3 mostrada en <a href="#">Figura 9</a> |
| 2<br>MANDO          | Conexión para el mando                                                           | Conexión correspondiente 2 mostrada en <a href="#">Figura 9</a> |

## Revisión 2

No hay conectores en el bastidor cuando se completa la actualización. Todos los cables están fijos dentro del bastidor y cada uno tiene un conector único que se conecta con el receptáculo apropiado en la parte trasera del Controlador de la actualización.




Figura 8. Conexiones del bastidor

## Controlador de la actualización

LaControlador de la actualización contiene todos los componentes necesarios para controlar el sistema de ensayo y se encarga de controlar todas las funciones de control del bastidor original, incluido el conector de entrada de energía.

En el panel posterior de Controlador de la actualización, una serie de conectores se conectan al bastidor original, y el panel del controlador en la parte frontal de la Controlador de la actualización reemplaza cualquier panel del controlador en el bastidor original para la conexión de transductores y accesorios.

## Detalle de las conexiones del panel posterior




Figura 9. Detalle de las conexiones del panel posterior

Leyenda de la [Figura 9](#)

| Etiqueta | Componente                                                                  | Más información                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6        | Mordazas neumáticas: conector de mordaza 1 (generalmente, mordaza superior) |                                                               |
| 7        | Mordazas neumáticas: conector de mordaza 2 (generalmente, mordaza inferior) |                                                               |
| 8        | Mordazas neumáticas: conector de entrada de aire                            | 120 psi (8,3 bar) como máximo                                 |
| 9        | Mordazas neumáticas: conector de salida de aire                             | Instale el silenciador de aire o conecte al sistema de salida |

| Etiqueta | Componente                                                                              | Más información                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | Mordazas neumáticas: conector de salida de aire                                         | Instale el silenciador de aire o conecte al sistema de salida                                                                 |
| 11       | Conexión de entrada de energía, interruptor de energía, fusibles y selector de tensión. | <a href="#">“Compatibilidad del suministro de energía”</a> en la página 39                                                    |
| 12       | Conexión a tierra                                                                       | Se conecta al perno de tierra en la parte posterior del bastidor mediante el uso del cable de conexión a tierra suministrado. |
| 1        | Conexión de realimentación del motor (codificador)                                      | Conexión correspondiente 1 mostrada en <a href="#">Figura 7</a> , <a href="#">Figura 8</a>                                    |
| 3        | Conexión para tope de varilla límite, sensor de velocidad y parada de emergencia        | Conexión correspondiente 3 mostrada en <a href="#">Figura 7</a> , <a href="#">Figura 8</a>                                    |
| 4        | Conexión para el panel de indicadores                                                   | Conexión correspondiente 4 mostrada en <a href="#">Figura 7</a> , <a href="#">Figura 8</a>                                    |
| 13       | Ethernet (a Panel del operador Bluehill®) u ordenador independiente                     |                                                                                                                               |
| 5        | Conexión para la alimentación del motor                                                 | Conexión correspondiente 5 mostrada en <a href="#">Figura 7</a> , <a href="#">Figura 8</a>                                    |
| 2        | Conexión para el mando                                                                  | Conexión correspondiente 2 mostrada en <a href="#">Figura 7</a> , <a href="#">Figura 8</a>                                    |

## Advertencia



### No conecte los dos puertos de salida juntos.

En algunas situaciones, puede producirse un movimiento de mordaza inesperado. Para evitarlo, no conecte los puertos de salida (por ejemplo, con un conector en "T" o "Y"). Los dos puertos de salida deben permanecer separados.

## Detalle de la conexiones del controlador




Figura 10. Detalle de la conexiones del controlador

Leyenda de [Figura 10](#)

| Etiqueta | Componente                       | Más detalle                                                              |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Conector codificador             | Se conecta a varios accesorios, incluidos los extensómetros AVE2 y AutoX |
| 2        | Conector de interruptor de pedal |                                                                          |
| 3        | Indicadores de estado            |                                                                          |
| 4        | Conector PIP                     |                                                                          |
| 5        | Conector de deformación          | Opcional                                                                 |
| 6        | Indicadores de estado            |                                                                          |
| 7        | Conector de fuerza               | Se conecta a la célula de carga                                          |
| 8        | Conector de sincronización       |                                                                          |
| 9        | Conectores de servicio           | Para uso exclusivo de Servicio técnico de Instron®                       |
| 10       | Conector de expansión            | Opcional                                                                 |
| 11       | Conector de E/S (entrada/salida) | Opcional                                                                 |


## Panel del operador Bluehill®

La Panel del operador Bluehill® ofrece una interfaz táctil para controlar su máquina de ensayo con el software Bluehill®.

### Ajuste y conexión

Servicio técnico de Instron® instalará la Panel del operador Bluehill® en su sistema.

1. Puede ajustar la altura de la Panel del operador Bluehill® para acomodar a los distintos operadores. Afloje el bloqueo (1 en [Figura 11](#) en la página 49) y deslice el brazo de montaje (2 en [Figura 11](#) en la página 49) a la altura deseada. Vuelva a apretar el bloqueo.



*Figura 11. Ajuste de la altura*

2. Conecte el conector Ethernet de la parte posterior de la Panel del operador Bluehill® al conector Ethernet del panel posterior de la máquina de ensayo.
3. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación eléctrica.

## Desconexión y movimiento

Si debe trasladar el sistema de ensayo, tendrá que desconectar y retirar la Panel del operador Bluehill® de la siguiente manera:

1. Verifique que el interruptor de alimentación está en la posición de desconexión y que el cable de la fuente de alimentación está desconectado.
2. Desconecte todos los cables que se conecten a o desde la Panel del operador Bluehill®.





Figura 12. Brazo de montaje

3. En caso necesario, afloje el tornillo de ajuste en el lado del "codo" del brazo de montaje (1 en [Figura 12](#) en la página 50).
4. Accione el mecanismo de liberación situado en la parte superior del "codo" (2 en [Figura 12](#) en la página 50) y levante la Panel del operador Bluehill® alejándola del brazo de montaje ([Figura 13](#) en la página 51).



*Figura 13. Levante para retirar*

5. Coloque la Panel del operador Bluehill® orientada hacia abajo sobre un material flexible para evitar rayar la pantalla.

## Primera puesta en marcha

Cuando se instale el sistema de ensayo, tendrá que configurar Bluehill® para comunicarse con el hardware de ensayo.

1. Asegúrese de que todos los cables estén correctamente instalados y firmemente conectados.

2. Gire el interruptor de energía de la máquina a la posición de encendido (1).

El LED blanco situado encima del indicador de **DESACTIVADO** parpadea.

3. Encienda la alimentación en la Panel del operador Bluehill® y cualquier otro accesorio que forme parte del sistema de ensayo.
4. Inicie el software Bluehill®.

La primera vez que se inicia el software, se ejecuta el asistente para configuración.

5. Siga las instrucciones indicadas en el asistente para configuración. El código de clave del software se imprime en el medio suministrado. Los pasos incluyen:
  - Seleccione el tipo de controlador y el modelo del bastidor
  - Introduzca el id. del sistema (que aparece en una etiqueta en la parte posterior del bastidor)
  - Introduzca la dirección Ethernet (que aparece en una etiqueta en el panel del controlador)
  - Introduzca cualquier información adicional, p. ej., el número de contrato del servicio
  - Seleccione cualquier accesorio adicional que se haya instalado

*Si necesita cambiar cualquiera de estas opciones, por ejemplo, al adquirir un accesorio adicional, vaya a la pestaña Administrador en el software.*

# Capítulo 5

## Función de los controles

---

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| • Conector de entrada de energía. .... | 54 |
| • Botón de parada de emergencia .....  | 55 |
| • Mando .....                          | 55 |
| • Panel del indicador .....            | 58 |
| • Bluehill® software. ....             | 59 |
| • Protección del operador .....        | 62 |
| • Panel del operador Bluehill® .....   | 72 |
| • Mordazas neumáticas. ....            | 73 |

---

Antes de arrancar el sistema, asegúrese de estar familiarizado con los siguientes controles:

## Conector de entrada de energía




Figura 14. Conector de entrada de energía

Leyenda de la [Figura 14](#)

| Etiqueta | Componente                                       |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1        | Conector de entrada IEC                          |
| 2        | Interruptor de energía                           |
| 3        | Tensión seleccionada                             |
| 4        | Acceso al portafusibles y el selector de tensión |

El conector de entrada de energía, que se muestra en la [Figura 14](#) en la página 54, realiza las siguientes funciones:

- Conecta el sistema de ensayo a la fuente de alimentación eléctrica
- Contiene el interruptor de **ENCENDIDO Y APAGADO**
- Contiene el fusible de energía
- Controla la configuración de la tensión. Si es necesario cambiar la configuración de la tensión, consulte “[Compatibilidad del suministro de energía](#)” en la página 39.

El conector de entrada de energía está ubicado en el panel posterior de la Controlador de la actualización.

## Botón de parada de emergencia



*Figura 15. Botón de parada de emergencia*

Parada de emergencia es un botón rojo, redondo y grande en el sistema de ensayo. Pulse este botón para detener el ensayo lo antes posible si se produce una situación que:

- Podría afectar a la seguridad de la persona que maneje el sistema
- Podría dañar la probeta, el bastidor o las fijaciones de ensayo

### Advertencia



Si utiliza un kit de aire integrado con un interruptor de pedal para controlar un conjunto de mordazas neumáticas, tenga en cuenta que al pulsar el botón de parada de emergencia para desactivar el bastidor también se desactivarán las mordazas, lo que hará que se abran.

Con un kit de aire integrado, cualquier acción que desactive el bastidor también abrirá las mordazas.

## Mando

Todos los controles del sistema de ensayo se encuentran en el mando. Cuando ejecuta un control en el mando, cualquier cambio en el modo ensayo aparece en el panel del indicador (consulte “[Panel del indicador](#)” en la página 58).




Figura 16. Mando

Leyenda de [Figura 16](#)

| Etiqueta | Descripción                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>Teclas programables 1 y 2</p> <p>Estas teclas programables duplican las funciones asignadas a las teclas programables 1 y 2 en el software Bluehill®.</p> <p>Los botones se iluminan en blanco cuando están disponibles.</p> |


| Etiqueta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | <p>Botón de <b>DESBLOQUEAR</b>: cambia el bastidor entre los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DESACTIVADO</b> a <b>PREPARACIÓN</b>, es decir, se activa el bastidor</li> <li>• <b>PREPARACIÓN</b> a <b>PRECAUCIÓN</b>, p. ej., se prepara para iniciar un ensayo</li> </ul> <p>El botón se ilumina en blanco cuando está disponible.</p>                                                                                                                                              |
| 3        | <p>botón de <b>RETORNO</b>: devuelve la cruceta a un desplazamiento cero.</p> <p>La velocidad de retorno se establece en el software Bluehill® y puede ser cualquier valor hasta la velocidad máxima para el bastidor.</p> <p>El botón solo está disponible después de que el bastidor haya pasado al modo <b>PRECAUCIÓN</b>.</p> <p>Cuando pulsa este botón, el bastidor se acciona en modo <b>ENSAYO</b> hasta que se completa el retorno.</p> <p>El botón se ilumina en blanco cuando está disponible.</p>          |
| 4        | <p>Botón de <b>INICIAR ENSAYO</b>: pulse el botón para iniciar un ensayo. El software Bluehill® debe estar en la pantalla de ensayo para poder iniciar un ensayo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El botón solo está disponible después de que el bastidor haya pasado al modo <b>PRECAUCIÓN</b>.</li> <li>• Cuando pulsa este botón, el bastidor se acciona en modo <b>ENSAYO</b> hasta que se completa o se inicia otra acción.</li> </ul> <p>El botón se ilumina en blanco cuando está disponible.</p> |
| 5        | <p>Botones de <b>APROXIMACIÓN</b></p> <p>Cuando está en el modo <b>PREPARACIÓN</b>, la velocidad de movimiento se limita a 600 mm/min o menos.</p> <p>Cuando está en modo <b>PRECAUCIÓN</b> o <b>ENSAYO</b>, la velocidad de movimiento no está restringida, es decir, cualquier velocidad hasta la velocidad máxima para el bastidor.</p> <p>Los botones se iluminan en blanco cuando están disponibles.</p>                                                                                                          |
| 6        | <p>Rueda de <b>APROXIMACIÓN PRECISA</b></p> <p>Gire esta rueda para colocar lentamente la cruceta. Este control permite establecer un punto de desplazamiento cero exacto, o bien establecer una posición de las mordazas exacta para cargar las probetas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7        | <p>botón de <b>SPECIMEN PROTECT</b></p> <p>Pulse este botón para activar o desactivar la función <b>SPECIMEN PROTECT</b>. Esta función protege las probetas de ensayo y los componentes de la cadena de carga contra sobrecargas.</p> <p>El botón se ilumina en blanco cuando está disponible y cambia a verde cuando se activa.</p>                                                                                                                                                                                   |

| Etiqueta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | <p>botón de <b>DESPLAZAMIENTO CERO</b></p> <p>Pulse este botón para establecer la posición actual de la cruceta como la posición de punto de desplazamiento cero (o distancia inicial). Después de configurar el punto de desplazamiento cero, la cruceta vuelve a su posición cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se pulsa el botón de <b>RETORNO</b></li> <li>• La cruceta encuentra un límite preestablecido o un suceso que indica a la cruceta que vuelva al punto de desplazamiento cero.</li> </ul> <p>El botón se ilumina en blanco cuando está disponible y cambia a verde cuando se activa.</p> |
| 9        | <p>Botón de <b>DETENER</b></p> <p>Detiene el movimiento de la cruceta, por ejemplo, durante el movimiento, el ensayo o el retorno a cero.</p> <p>Si necesita desactivar el bastidor, mantenga pulsado el botón de <b>DETENER</b> durante 2 segundos.</p> <p>El botón se ilumina en blanco cuando está disponible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Los botones de **DESBLOQUEAR**, **ENSAYO** y **RETORNO** se iluminan cuando están disponibles.

## Panel del indicador

Este panel muestra el estado del sistema de ensayo. Cuando maneja un control en el mando (consulte "[Mando](#)" en la página 55), el modo ensayo aparece en este panel.



Indicadores de modo: LED de diferentes colores que indican el modo actual del bastidor.

- **DESACTIVADO** (blanco)
- **PREPARACIÓN** (azul)
- **PRECAUCIÓN** (amarillo)
- **ENSAYO** (rojo)

## Bluehill® software

Controles de software:

- Configurar los parámetros del ensayo
- Recopilar y analizar datos de ensayo

Consulte la ayuda en línea de Bluehill® o el de referencia para obtener información más detallada.

## Pantalla inicial

El software Bluehill<sup>®</sup> se abre en la pantalla Inicio con los siguientes componentes:

- Área de la consola en la parte superior e inferior de la pantalla. Ofrece información importante sobre el sistema. Siempre es visible y disponible desde cualquier pantalla.
- Botones para acceder a otras partes del software: crear métodos de ensayo, realizar ensayos, analizar datos y generar informes.

## Botones

Tabla 6. Botones de la pantalla Inicio

| Botón                              | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ensayo</b>                      | Realizar ensayos en las probetas El software presenta una secuencia de pantallas en las que se puede: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Elegir un método de ensayo desde el que cargar los parámetros del ensayo.</li> <li>2 Efectuar ensayos.</li> <li>3 Asignar un nombre a la muestra y seleccionar una ubicación para almacenar los datos de ensayos.</li> </ol>                        |
| <b>Método</b>                      | Crear, modificar y guardar archivos de método de ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Análisis</b><br>(opcional)      | Modificar una muestra o repetir una con parámetros de otro método de ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Administración</b>              | Modificar la configuración del sistema de ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cerrar sesión</b>               | Cerrar la sesión del usuario actual y permitir que un nuevo usuario inicie una sesión en el software. Cuando se cierra la sesión no se sale del programa.<br>Este botón aparece oculto si la Seguridad no está activada.                                                                                                                                                                           |
| <b>Instron<sup>®</sup> Connect</b> | Utiliza una conexión a Internet para verificar el estado del sistema, incluido el estado de verificación de los transductores. Comprueba las actualizaciones de software.<br>También puede utilizar esta conexión para ponerte en contacto con Servicio técnico de Instron <sup>®</sup> para solicitar asistencia y subir archivos a Servicio técnico de Instron <sup>®</sup> para el diagnóstico. |
| <b>Ayuda</b>                       | Abrir la ayuda en línea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Salir</b>                       | Salir del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Área de la consola

El área de la consola proporciona información importante durante el ensayo y permite modificar la configuración del sistema.

En la parte superior de la pantalla:

- Valores de pista de los displays activos de los parámetros que elija
- El botón Sistema abre el cuadro de diálogo Detalles del sistema, donde puede consultar información del sistema, ver los registros de eventos y cambiar la configuración, lo que incluye:



- Preparación del bastidor y cualquier transductor conectado
- Preparación de displays activos
- Preparación de teclas programables
- Preparación del área de ensayo, specimen protect, la velocidad de aproximación, la frecuencia de retorno y la mitigación de colisiones
- Activar funciones en las mordazas neumáticas

En la parte inferior de la pantalla:

- Aquí aparecen las teclas programables que ha preparado en la pantalla de teclas programables

## Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte inferior de todas las pantallas y proporciona información sobre el estado de:

- Seguridad: el nombre del usuario que ha iniciado sesión actualmente o una afirmación de que la seguridad está desactivada.
- Máquina: si el software está conectado a una máquina de ensayo o está funcionando en modo No hay máquina.
- Tipo de ensayo: p. ej., tensión, compresión o metales.
- Muestra: el nombre del archivo de muestra actual que está abierto.

- Método: el nombre del archivo del método actual que está abierto.
- Informe: el nombre de la plantilla de informe actual que está abierta.
- Mensajes de progreso: diversos mensajes que indican el progreso; por ejemplo “Abriendo”, “Cerrando” y “Generando”.

## Protección del operador

Protección del operador en Bluehill® proporciona un mecanismo que le permite limitar la velocidad de avance de la cruceta y reducir la presión de cierre de mordaza mientras prepara un ensayo.

Protección del operador le permite a un Administrador configurar el sistema de ensayo para que sea consistente con la evaluación de riesgos para ese sistema.

Acceso a los controles para Protección del operador está protegido con contraseña. Si tiene derechos de administrador puede modificar Protección del operador en la ficha Administración en Bluehill®.


## Modos de funcionamiento

Bluehill® muestra el modo de sistema actual correspondiente a los cuatro LED en el panel del indicador:

| DESACTIVADO<br>(blanco)                                                             | PREPARACIÓN<br>(azul)                                                               | PRECAUCIÓN<br>(amarillo)                                                             | ENSAYO<br>(rojo)                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

### Desactivado

Bluehill® muestra un borde gris con texto en blanco, **Bastidor desactivado**.



El LED de **DESACTIVADO** (blanco) se ilumina en el panel del indicador.

Este es el estado predeterminado del bastidor al iniciarse después de abrir el software. Si el bastidor no está conectado al software, el LED parpadea.

Cuando el bastidor está desactivado:

- La cruceta no puede moverse
- Las mordazas neumáticas no pueden funcionar

El bastidor se desactiva cuando:


- Se pulsa el botón de parada de emergencia
- Se produce un fallo en el bastidor
- Mantiene pulsado el botón de **DETENER** durante 2 segundos.

Quando el bastidor cambia de cualquier otro modo a desactivado, las mordazas neumáticas conectadas al kit de aire integrado se abrirán automáticamente.

Para pasar al modo **PREPARACIÓN**, pulse el botón de **DESBLOQUEAR**

## Preparación

Bluehill® muestra un borde azul con texto en blanco, **Listo para la preparación.**



El LED de **PREPARACIÓN** (azul) se ilumina en el panel del indicador.

Se trata de un estado restringido del bastidor.



*El indicador LED parpadea en azul cuando la cruceta se está moviendo, por ejemplo, cuando se desplaza.*

Cuando el bastidor está en modo preparación:

- La cruceta puede moverse a la velocidad de movimiento de protección del operador (no más de 600 mm/min)
- Las mordazas neumáticas pueden cerrarse a la presión de mordaza inicial (valor predeterminado de 15 psi)

El bastidor vuelve al modo preparación cuando:


- El ensayo se detiene (p. ej., durante la extracción del extensómetro)
- Después de que finalice un ensayo
- Después de que finalice un retorno
- Cuando se abre una protección interbloqueada

Para pasar al modo **PRECAUCIÓN**, pulse el botón de **DESBLOQUEAR**.

## Precaución

Bluehill® muestra un borde amarillo con texto en blanco, **Listo para el ensayo**.

El mensaje de advertencia en amarillo, **Manténgase fuera del área de ensayo**, desaparece después de unos segundos.



El LED de **PRECAUCIÓN** (blanco) se ilumina en el panel del indicador.

Se trata de un estado no restringido del bastidor.



*El indicador LED parpadea en amarillo cuando la cruceta se está moviendo, por ejemplo, al responder a la configuración de protección de la probeta del software.*

Cuando el bastidor está en modo precaución:

- Las mordazas neumáticas, previamente cerradas a la presión de mordaza inicial en el estado de preparación, se sujetan a la máxima presión de ensayo
- El bastidor vuelve al modo preparación si no se inicia un ensayo en 2 segundos (a menos que haya una protección de residuos con interbloqueos presente y cerrada)


Para iniciar el ensayo, pulse el botón de **INICIAR ENSAYO**.

Para devolver la cruceta tras finalizar el ensayo, pulse el botón de **RETORNO**.

## Ensayos

Bluehill® muestra un borde rojo con texto en blanco, **Ensayo ejecutándose**. El borde parpadea mientras la cruceta se mueve.

El mensaje de advertencia en rojo, **Manténgase fuera del área de ensayo**, desaparece después de unos segundos.



El LED de **ENSAYO** (rojo) se ilumina en el panel del indicador y parpadea mientras la cruceta se está moviendo.

Se trata de un estado no restringido del bastidor.

Cuando el bastidor está en modo ensayo:

- El bastidor está actualmente ejecutando un ensayo
- El bastidor está volviendo al desplazamiento cero después de un ensayo.

El bastidor también pasa a este modo durante el movimiento a alta velocidad, que puede iniciarse manteniendo pulsado el botón de **DESBLOQUEAR** mientras pulsa simultáneamente uno de los botones de **MOVIMIENTO**. Una vez que se inicia el movimiento, puede soltar el botón de **DESBLOQUEAR** siempre que mantenga pulsado el botón de **MOVIMIENTO**. La velocidad de la cruceta aumenta gradualmente hasta la máxima velocidad del bastidor.

## Mover entre modos

La siguiente tabla muestra cómo los controles en el mando mueven el sistema entre los diversos modos para preparar y realizar un ensayo.

Tabla 7. Mover entre modos




|   | Condición inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acción                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>DESACTIVADO</b><br>(blanco)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pulsar<br>            | <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br>                                                                 |
| 2 | El sistema permanece en el modo preparación hasta que realice un cambio. En este tiempo, puede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mover la cruceta a la velocidad restringida configurada en la pestaña Administrador, hasta un máximo de 600 mm/min</li> <li>• Accionar las mordazas neumáticas en la preparación de presión inicial en la pestaña Administrador, hasta un máximo de 15 psi</li> </ul> Cuando la probeta esté instalada y Bluehill® aparezca en la pantalla de ensayo, podrá continuar. |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| 3 | <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pulsar<br>          | <b>PRECAUCIÓN</b><br>(amarillo)<br><br>Las mordazas neumáticas se sujetan a la máxima presión. |
| 4 | <b>PRECAUCIÓN</b><br>(amarillo)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pulsar (en 2 s)<br> | <b>ENSAYO</b><br>(rojo)<br>                                                                    |
| 5 | <b>ENSAYO</b><br>(rojo)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El ensayo se ejecuta hasta su finalización.                                                            | <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br>                                                               |

Tabla 7. Mover entre modos (continuación)

|   | Condición inicial                                                                                                    | Acción                                                                                               | Resultado                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br>    | Pulsar<br>          | <b>PRECAUCIÓN</b><br>(amarillo)<br>                                                                            |
| 7 | <b>PRECAUCIÓN</b><br>(amarillo)<br> | Pulsar (en 2 s)<br> | <b>ENSAYO</b><br>(rojo)<br><br>La cruceta vuelve a la posición cero a la velocidad establecida en el software. |
| 8 | <b>ENSAYO</b><br>(rojo)<br>       | La cruceta vuelve a la posición cero.                                                                | <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br>                                                                             |

Notas adicionales:

- Una vez que se activa el bastidor, el modo predeterminado cuando está inactivo es el modo **PREPARACIÓN** con la luz iluminada sobre el botón de **DESBLOQUEAR**. Si desea desactivar el bastidor, mantenga pulsado el botón de **DETENER** durante 2 segundos.
- Cuando pasa al modo **PRECAUCIÓN**, y en el caso de que esté usando un interruptor de pedal para controlar las mordazas, las mordazas neumáticas se sujetan a la máxima presión. Si no presiona el botón **INICIO** en 2 segundos, el bastidor vuelve al modo **PREPARACIÓN**. Sin embargo, las mordazas permanecen a la máxima presión hasta que se ejecuta un ensayo. Si utiliza conmutadores en las mordazas para controlarlas, estas están a máxima presión solo durante el modo **ENSAYO**.

## Flujo de ensayo típico

“[Mover entre modos](#)” en la página [66](#) describe cada uno de los controles del ensayo y cómo se utilizan para moverse entre los modos de ensayo.

Para obtener una descripción paso a paso de un flujo de ensayo típico utilizando estos controles, consulte “[Ensayo de una muestra](#)” en la página [85](#). Esta sección contiene dos procedimientos, uno para sistemas que utilizan un interbloqueo y otro para sistemas sin un interbloqueo.

## Aproximación a velocidad alta


En condiciones normales, cuando está en el modo de **PREPARACIÓN**, la velocidad de aproximación se limita a 600 mm/min o menos. Puede haber situaciones, como mover la cruceta a su posición al inicio de una sesión de ensayo, donde esta baja velocidad sea un inconveniente.

La aproximación a alta velocidad implica un mayor riesgo, por lo que el proceso implica pulsar los botones de **DESBLOQUEO** y **APROXIMAR** al mismo tiempo de la siguiente manera:

Tabla 8. Aproximación a alta velocidad

| Condición inicial                                                                                                       | Acción                                                                                                                                                                                                | Resultado                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br><br> | Pulsar<br><br> y <br><br>juntos | <b>ENSAYO</b><br>(rojo)<br><br><br><br>La cruceta se mueve hacia arriba, aumentando hasta la velocidad máxima definida en el software. |

Tabla 8. Aproximación a alta velocidad (continuación)

| Condición inicial                                                                                                     | Acción                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREPARACIÓN</b><br>(azul)<br><br> | Pulsar<br><br> y<br><br>juntos | <b>ENSAYO</b><br>(rojo)<br><br><br><br>La cruceta se mueve hacia abajo, aumentando hasta la velocidad máxima definida en el software. |

Notas adicionales:

- Aunque debe presionar los botones de **DESBLOQUEO** y **APROXIMAR** juntos para iniciar la aproximación a toda velocidad, puede soltar el botón de **DESBLOQUEO** una vez que la cruceta empiece a moverse. La cruceta sube hasta la velocidad máxima y continúa moviéndose mientras pulsa el botón de **APROXIMAR**.
- Generalmente usaría esta funcionalidad al preparar inicialmente fijaciones de ensayo y colocar la cruceta en la posición correcta para instalar las probetas. A partir de entonces, puede usar el botón de **RETORNO** para devolver la cruceta a la posición de desplazamiento cero.

## Controles de protección del operador

Si tiene derechos de administrador, puede realizar cambios en la configuración de protección del operador a través de **Administrador > Bastidor > Protección del operador**.

Para obtener más detalles sobre el funcionamiento de estos controles de software, consulte la referencia y la ayuda en línea de Bluehill®.

Las opciones de Protección del operador definen las restricciones en el sistema cuando está en modo **PREPARACIÓN**.

| Control                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Índice de aproximación</b>                                               | <p>Establece la velocidad restringida de la cruceta cuando el sistema está en modo PREPARACIÓN. El ajuste predeterminado es de 600 mm/min, que también es el máximo permitido.</p> <p>Si la velocidad máxima de la cruceta es inferior a 600 mm/min, la velocidad restringida se limita a la velocidad máxima del bastidor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Presión del aire de las mordazas inicial</b>                             | <p>Establece la máxima presión de la mordaza permitida cuando el sistema está en modo <b>PREPARACIÓN</b>.</p> <p>Permite al operador cerrar las mordazas de la probeta con suficiente presión para mantenerla en su lugar, pero reduce el riesgo de lesiones por pellizco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anular punto de control</b>                                              | <p>El valor predeterminado está desactivado, lo que indica que el principal punto de control para este sistema es en el bastidor. El operador debe usar los botones del bastidor para iniciar un ensayo o colocar la cruceta.</p> <p>Cuando esta opción está activada, el sistema puede configurarse para usar el software e iniciar estas acciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anular punto de control: iniciar ensayo y retorno</b>                    | <p>El valor predeterminado es <b>Controles de bastidor</b>, es decir, iniciar ensayo y retorno utilizando los botones del bastidor.</p> <p>Elija solo <b>Remoto</b> si se utiliza un accesorio de interbloqueo. El interbloqueo pone el sistema de forma automática en modo <b>PRECAUCIÓN</b> cuando se cierra el interbloqueo. Si no hay interbloqueo, debe pulsar el botón de <b>DESBLOQUEAR</b> para pasar al modo <b>PRECAUCIÓN</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mordazas neumáticas</b>                                                  | <p>Activa y desactiva las mordazas neumáticas conectadas al sistema de ensayo con el kit de aire integrado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Control de mordazas</b> (cuando las mordazas neumáticas están activadas) | <p>El valor predeterminado es <b>Interruptor de pedal</b>. Cierra ambas mordazas con el kit de aire integrado y el interruptor de pedal.</p> <p><b>Conmutador</b> le permite usar los conmutadores en las mordazas con el kit de aire integrado. El interruptor de pedal se desactiva cuando elige esta opción.</p> <p><b>Remoto</b> le permite controlar las mordazas a través de un programa de software que funciona a través de la API.</p> <p><b>Interruptor de pedal superior/Remoto inferior</b> solo se aplica si el método de ensayo incluye pretensión. La mordaza superior se cierra con el interruptor de pedal y la mordaza inferior se cierra automáticamente una vez que se alcanza el umbral de carga especificado.</p> |

| Control                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comportamiento cuando el interbloqueo se activa</b> | <p>Si el sistema de ensayo incluye un accesorio con interbloqueo, Protección del operador define el comportamiento del bastidor cuando el interbloqueo se activa. Por ejemplo, cuando se abre una puerta interbloqueada y el operador tiene acceso al área de ensayo.</p> <p><b>Desactivar bastidor:</b> el bastidor se desactiva cuando el interbloqueo se activa. Este es el ajuste recomendado ya que es el más seguro.<sup>1</sup></p> <p><b>Permitir movimiento limitado:</b> el bastidor permanece activado cuando el interbloqueo se activa. Esto permite que un operador acceda al área de ensayo mientras permite un movimiento limitado de la cruceta como se especifica en Protección del operador.</p> <p>Aunque esta opción puede facilitar la instalación de una probeta o la extracción de un extensómetro durante un ensayo, también aumenta el riesgo de lesiones. Debe realizar una valoración de riesgos antes de seleccionar esta opción.</p> |

1. Si elige esta opción, tenga en cuenta que el funcionamiento de las mordazas neumáticas también está desactivado. Si no desea que la cruceta se mueva cuando se active el interbloqueo, pero necesita que las mordazas neumáticas funcionen, seleccione **Permitir movimiento limitado** y establezca el **Índice de aproximación** en 0 mm/min.

## Panel del operador Bluehill®

La Panel del operador Bluehill® ofrece una interfaz táctil para controlar su máquina de ensayo con el software Bluehill®.

### Funciones táctiles básicas

Funciones básicas de la pantalla de contacto en Bluehill®:

- toque un control para seleccionarlo (equivalente a hacer clic en interfaces no táctiles)
- para introducir texto en un campo, toque el campo y, si el teclado aún no aparece, toque su icono para que lo haga
- para introducir números en un campo, toque el botón del teclado numérico situado a la derecha del campo

- si hay un menú de tareas asociado a la sección de una pantalla (accesible mediante botón derecho en interfaces no táctiles), existirá un botón Menú en pantalla. Tóquelo para abrir el menú. para abrir el menú.



- si hay un cuadro de diálogo Propiedades asociado a una sección de la pantalla, existirá un botón de Propiedades en la misma. Tóquelo para abrir el cuadro de diálogo.



- los controles de activación/desactivación (casillas de verificación en interfaces no táctiles) son conmutadores. Toque el control para activarlo o desactivarlo. Si está coloreado, está activado; si está gris, está desactivado.

## Gestos de pantalla táctil

Gestos admitidos en Bluehill®:

- gráfico: pellizcar para realizar zoom (también debe activarse en la pantalla Admin)
- componente del área de trabajo del ensayo: si el componente está maximizado, es posible moverse entre los componentes seleccionando el icono adecuado en la barra de herramientas debajo del componente maximizado
- configuración del área de trabajo del ensayo: al editar el diseño del área de trabajo del ensayo, deslice a izquierda o a derecha para desplazarse entre los componentes disponibles
- selector de probetas del área de trabajo del ensayo: deslice arriba (orientación vertical) o deslice a izquierda (orientación horizontal) para abrir un panel que le permita incluir o excluir rápidamente una probeta de una muestra
- cualquier componente con posibilidad de desplazamiento en pantalla: desplácese hacia arriba o hacia abajo, a izquierda o a derecha para moverse rápidamente por la lista

## Mordazas neumáticas

**Tabla 9** en la página **74** enumera las mordazas neumáticas recomendadas para su uso con estos sistemas de ensayo, combinados con el interruptor de pedal y el kit de aire integrado opcional. Utilizan las funciones de control de mordazas de Protección del operador, como la presión de mordaza inicial reducida, disminuyendo la velocidad y la fuerza de cierre mientras se configura un ensayo, lo que reduce el riesgo de lesión.

## Advertencia



La combinación de kit de aire con referencia del catálogo 2701-004 y el pedal nunca debe emplearse con ninguna de las mordazas recogidas en [Tabla 9](#) en la página 74 ni con otras mordazas para las que no se suministró originalmente.

En el caso de las mordazas neumáticas suministradas originalmente con el pedal único exclusivamente neumático (referencia del catálogo 2701-004), recuerde que estas mordazas, el kit de aire asociado y el pedal NO utilizan ninguna de las funciones de Protección del operador.

## Advertencia



Desactive siempre el bastidor antes de instalar o cambiar las mordazas neumáticas.

Cuando el bastidor se activa, el kit de aire integrado se presuriza. Si conecta una mordaza al sistema en este estado, la mordaza podría cerrarse.

Tabla 9. Mordazas neumáticas recomendadas

| Número de modelo de las mordazas | Capacidad de las mordazas |
|----------------------------------|---------------------------|
| 2712-041                         | 1 kN                      |
| 2712-042                         | 2 kN                      |
| 2712-045                         | 5 kN                      |
| 2712-046                         | 10 kN                     |
| 2712-052                         | 250 N                     |
| 2712-051                         | 50 N <sup>1</sup>         |

1. Estas mordazas de baja capacidad no incluyen el conmutador.

Se pueden utilizar otras mordazas neumáticas con el sistema, incluido el manejo con el kit de aire integrado y el interruptor de pedal, pero es posible que no se hayan diseñado para la gama completa de funciones de Protección del operador. Póngase en contacto con Servicio técnico de Instron® para obtener consejo.

## Cómo funciona Protección del operador con mordazas

En el modo **PREPARACIÓN**, las mordazas neumáticas se cierran a una presión de mordaza inicial reducida. Cuanto menor es la presión, menor es la fuerza y la velocidad a la que se cierran las mordazas. Por lo tanto, debe ajustar esta velocidad al mínimo

requerido para cerrar las mordazas y sujetar la probeta en un tiempo razonable, pero teniendo en cuenta que incluso las presiones bajas pueden causar lesiones.

El valor predeterminado es 15 psi. En la siguiente tabla se incluyen las presiones de mordaza iniciales para las mordazas neumáticas enumeradas en [Tabla 9](#) en la página [74](#):

| Número de modelo de las mordazas | Capacidad de las mordazas | Presión de mordaza inicial recomendada: psi (bar) |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2712-051                         | 50 N                      | 15 (1,03)                                         |
| 2712-052                         | 250 N                     | 12 (0,83)                                         |
| 2712-041                         | 1 kN                      | 9 (0,62)                                          |
| 2712-042                         | 2 kN                      | 5 (0,34)                                          |
| 2712-045                         | 5 kN                      | 8 (0,55)                                          |
| 2712-046                         | 10 kN                     | 7 (0,48)                                          |

La presión mínima puede ser ligeramente superior o inferior para cualquier mordaza específica debido a la antigüedad, las condiciones ambientales y el uso.

## Advertencia



**Tenga en cuenta que incluso con estas presiones de mordaza iniciales recomendadas, la fuerza ejercida por las mordazas de cierre puede causar lesiones.**

Por ejemplo, un cierre de mordaza de 10 kN a la presión inicial predeterminada de 15 psi ejerce una fuerza mínima de 4 kN (900 lbf). La misma mordaza que se cierra a 7 psi ejerce una fuerza mínima de 1,9 kN (420 lbf), aún una fuerza significativa que puede causar lesiones.

## Advertencia



**Tenga en cuenta también que establecer una presión de mordaza inicial demasiado baja puede hacer que la mordaza no se cierre por completo a la presión de mordaza inicial. Esto puede suponer un peligro cuando las mordazas pasan a la máxima presión.**

Si las mordazas no se cierran por completo a la presión inicial, se cerrarán con toda la fuerza cuando pasen a la máxima presión.

## Advertencia



Si las mordazas cuentan con un control de ajuste del flujo de entrada de aire (ver a continuación), asegúrese de que el ajuste del flujo esté completamente abierto (atornille por completo hacia la izquierda).

No utilice el control de ajuste del flujo de entrada de aire para reducir el flujo de aire, ya que corre el riesgo de pasar de la presión inicial a la máxima presión antes de que se cierren las mordazas. Si las mordazas no se cierran por completo a la presión inicial, se cerrarán con toda la fuerza cuando pasen a la máxima presión.



Además del peligro causado por la reducción del flujo de aire, el funcionamiento del control de ajuste del flujo de entrada de aire puede generar una lectura de la presión de mordaza inexacta que puede desactivar el bastidor.

Puede retirar el control de ajuste del flujo de entrada de aire y conectar la desconexión rápida de la rosca NPT de 1/8 pulg. directamente a la mordaza o mediante un

adaptador macho a un adaptador hembra de ángulo recto de la rosca NPT de 1/8 pulg., como se muestra a continuación.



## Manejo de las mordazas con el interruptor de pedal

La configuración de mordaza neumática recomendada es una de las mordazas enumeradas en [Tabla 9](#) en la página [74](#), en combinación con el kit de aire integrado y el interruptor de pedal.



*Si por alguna razón tiene que desconectar el interruptor de pedal del controlador del bastidor, debe apagar y encender el bastidor para restablecer la comunicación entre el interruptor de pedal y el bastidor.*

El funcionamiento de esta configuración con Protección del operador se describe en [“Protección del operador con el interruptor de pedal”](#) en la página [77](#).

## Protección del operador con el interruptor de pedal

El punto de control para las mordazas en el cuadro de diálogo de Protección del operador debe establecerse en **Interruptor de pedal**.

El interruptor de pedal funciona de la siguiente manera:

- Al tocar el pedal derecho una vez, se cierra la mordaza conectada al puerto 1 (generalmente la mordaza superior)
- Al volver a tocar el pedal derecho, se cierra la mordaza conectada al puerto 2 (generalmente la mordaza inferior)
- Al tocar el pedal izquierdo una vez, se abren las dos mordazas

El interruptor de pedal se integra con Protección del operador de la siguiente manera:

- En el modo **PREPARACIÓN**, puede abrir y cerrar las mordazas
- En el modo **PRECAUCIÓN**, puede abrir las mordazas
- En el modo **DESACTIVADO** o **ENSAYO**, el interruptor de pedal no funciona

## Advertencia

---



**Si las mordazas tienen conmutadores instalados, no los utilice cuando el punto de control para las mordazas esté en Interruptor de pedal.**

Si tiene la intención de utilizar siempre el interruptor de pedal, debe reemplazar los conmutadores de las mordazas con las clavijas de cancelación suministradas con las mordazas en el kit de piezas auxiliares.

1. Comenzando con el sistema en modo **DESACTIVADO**, pulse el botón de **DESBLOQUEAR**.

El sistema pasa al modo **PREPARACIÓN**.

2. Maneje el sistema en modo **PREPARACIÓN** e instale la probeta utilizando los interruptores de pedal para abrir y cerrar las mordazas a la presión inicial establecida en el software.

3. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** para pasar al modo **PRECAUCIÓN**.

Las mordazas se presurizan a la máxima presión.

4. Dentro de 2 segundos, pulse el botón de **INICIAR ENSAYO** para comenzar el ensayo.

Si no inicia el ensayo de inmediato y el sistema vuelve al modo **PREPARACIÓN**, las mordazas continuarán a la máxima presión hasta que realice un ensayo o suelte las mordazas.

El sistema se pone en modo **ENSAYO**.

5. Detenga el ensayo, o el ensayo finaliza.

El sistema vuelve al modo **PREPARACIÓN**, pero las mordazas se mantienen a la máxima presión hasta que las abra con el interruptor de pedal.

## Advertencia

---



**No utilice los conmutadores cuando el sistema de ensayo esté en modo ENSAYO y las mordazas estén presurizadas a la máxima presión. El sistema puede detectar un error y desactivar el bastidor.**

No debe utilizar los conmutadores cuando las mordazas estén a la máxima presión. Las mordazas se abrirán, pero cuando vuelva a utilizar el conmutador para cerrarlas, se cerrarán a la máxima presión y es posible que el sistema detecte un error y desactive el bastidor.



Puede comenzar un ensayo con una mordaza cerrada si lo desea. Si pasa al modo **PRECAUCIÓN** después de cerrar una mordaza, no puede cerrar la segunda mordaza, aunque vuelva al modo **PREPARACIÓN**. Debe utilizar el interruptor de pedal para abrir la primera mordaza y poder continuar.

## Manejo de las mordazas con los conmutadores

La configuración de mordaza neumática recomendada es una de las mordazas enumeradas en [Tabla 9](#) en la página [74](#), en combinación con el kit de aire integrado y el interruptor de pedal.

Si utiliza el kit de aire integrado, pero prefiere usar conmutadores en las mordazas en vez de un interruptor de pedal, debe tener en cuenta algunas diferencias en el manejo de las mismas:

- Las mordazas mantienen la máxima presión solo durante el modo **ENSAYO**. Al final del ensayo, el sistema vuelve al modo **PREPARACIÓN** y la presión de mordaza se reduce a la presión de mordaza inicial. Esto puede causar problemas si la probeta ha almacenado energía, lo que podría hacer que se saliera de las mordazas. Si le preocupa dicha situación, debe utilizar un interruptor de pedal para ejecutar los ensayos.
- No debe utilizar los conmutadores cuando las mordazas estén a la máxima presión. Las mordazas se abrirán, pero cuando vuelva a utilizar el conmutador para cerrarlas, se cerrarán a la máxima presión y es posible que el sistema detecte un error y desactive el bastidor.

El funcionamiento de esta configuración con Protección del operador se describe en [“Protección del operador con los conmutadores”](#) en la página [79](#).

## Protección del operador con los conmutadores

El punto de control para las mordazas en el cuadro de diálogo de Protección del operador debe establecerse en **Conmutador**.



Si hay un interruptor de pedal conectado al sistema, no funcionará.

## Advertencia



Asegúrese de que los conmutadores estén en la posición abierta.

Si los conmutadores están en la posición cerrada, las mordazas se cerrarán inmediatamente cuando el sistema pase al modo **PREPARACIÓN**.



1. Comenzando con el sistema en modo **DESACTIVADO**, pulse el botón de **DESBLOQUEAR**.  
El software muestra un mensaje para que se asegure de que los conmutadores estén en la posición abierta.
2. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** de nuevo para pasar al modo **PREPARACIÓN**.
3. Maneje el sistema en modo **PREPARACIÓN** e instale la probeta utilizando los conmutadores para abrir y cerrar las mordazas a la presión inicial establecida en el software.
4. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** para pasar al modo **PRECAUCIÓN**. Las mordazas se mantienen a la presión de mordaza inicial.
5. Dentro de 2 segundos, pulse el botón de **INICIAR ENSAYO** para comenzar el ensayo.  
El sistema pasa al modo **ENSAYO** y las mordazas se presurizan a la máxima presión.
6. Detenga el ensayo, o el ensayo finaliza.  
El sistema vuelve al modo **PREPARACIÓN** y la presión de mordaza vuelve a la presión de mordaza inicial.

---

## Precaución

---

**Si el ensayo finaliza y la probeta ha almacenado energía, por ejemplo, no hubo rotura en la misma, la probeta puede salirse de las mordazas cuando la presión de mordaza se reduzca al final del ensayo.**

Si esto puede suponer un problema, se recomienda que establezca el punto de control para las mordazas en **Interruptor de pedal** y utilice un interruptor de pedal para los ensayos. Cuando se utiliza un interruptor de pedal, las mordazas neumáticas permanecen a la máxima presión después de que finalice el ensayo hasta que las suelte con el interruptor de pedal.

---

## Advertencia

---



**No utilice los conmutadores cuando el sistema de ensayo esté en modo ENSAYO y las mordazas estén presurizadas a la máxima presión. El sistema puede detectar un error y desactivar el bastidor.**

No debe utilizar los conmutadores cuando las mordazas estén a la máxima presión. Las mordazas se abrirán, pero cuando vuelva a utilizar el conmutador para cerrarlas, se cerrarán a la máxima presión y es posible que el sistema detecte un error y desactive el bastidor.

## Mordazas que no se utilicen

Puede haber situaciones en las que desee retirar las mordazas de la cadena de carga y colocarlas en un banco junto al sistema, tal vez mientras realiza diferentes tipos de ensayos. Tenga en cuenta que si el punto de control para las mordazas se establece en **Conmutar**, las mordazas podrían presentar un peligro.

---

## Advertencia

---



**Si retira las mordazas neumáticas de la cadena de carga, pero no las desconecta del kit de aire integrado, debe desactivarlas mordazas en los controles de Protección del operador en el software.**

Si el punto de control para las mordazas en el software está establecido en **Conmutar**, y las retira de la cadena de carga sin desconectarlas del kit de aire integrado, las mordazas se cerrarán a la presión inicial y alternarán entre la máxima presión y la presión inicial a medida que continúe el ensayo.



# Capítulo 6

## Montaje de la cadena de carga

Consulte la documentación suministrada con el sistema original para obtener instrucciones sobre el montaje de la cadena de carga para los ensayos. Estos componentes no se ven afectados por la actualización.

La cadena de carga está formada por todos los componentes de hardware entre la cruceta y la base de la máquina de ensayo. Incluye la célula de carga, las mordazas, la probeta y los adaptadores que le permiten conectar todos estos componentes entre sí.

El Servicio técnico de Instron® configurará la máquina de ensayo durante la instalación, pero puede que sea necesario cambiar uno o varios de estos componentes para distintos tipos de ensayo.



*Al crear una cadena de carga, tenga en cuenta la capacidad máxima para todos los componentes que conforman la cadena de carga. La carga de ensayo esperada no debe superar la capacidad máxima de ningún componente de la cadena de carga, que incluye, entre otros:*

- bastidor
- célula de carga
- adaptadores
- mordazas o fijaciones



# Capítulo 7

## Probetas de ensayo

---

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| • Ensayo de una muestra .....                        | 85  |
| • Crear una nueva muestra .....                      | 93  |
| • Calibrar un transductor .....                      | 93  |
| • Establecer el punto de desplazamiento cero .....   | 98  |
| • Paradas límite de la cruceta .....                 | 98  |
| • Establecer los límites de un transductor .....     | 101 |
| • Equilibrar una configuración del transductor ..... | 101 |
| • Detener un ensayo .....                            | 102 |
| • Cerrar el sistema .....                            | 104 |
| • Solución de problemas .....                        | 104 |

---

Los sistemas de ensayo de materiales son inherentemente peligrosos. Lea el capítulo “[Reducción de riesgos y uso seguro](#)” en la página 29 antes de utilizar el sistema de ensayo.

## Ensayo de una muestra

Los dos procedimientos siguientes incluyen pasos que se llevan a cabo normalmente al realizar un ensayo de un grupo de probetas. Algunos pasos incluyen referencias a información más detallada en otras secciones.

En estos escenarios se considera que ya se ha creado un método de ensayo que cumple los requisitos de ensayo y proporciona los parámetros del ensayo necesarios (por ejemplo, dimensiones de la probeta, notas del ensayo) en el área de trabajo del ensayo.

Los dos escenarios describen los ensayos con y sin interbloqueo.

Un interbloqueo es un accesorio opcional que modifica el comportamiento del sistema en función de la apertura o cierre del circuito de interbloqueo. Por ejemplo, la puerta de

una pantalla protectora puede incluir un interbloqueo. Cuando el circuito de interbloqueo está abierto (por ejemplo, la puerta de protección está abierta), el circuito queda interrumpido y el sistema se desactiva o se restringe según se defina en los ajustes de Protección del operador.

## Ensayos sin interbloqueo

Este escenario de ensayo supone que el sistema no tiene accesorios con un interbloqueo y que el método de iniciar ensayo en los ajustes de Protección del operador se establece en **Control de bastidor** (predeterminado).

### Advertencias

---



**Defina las paradas límite del bastidor para limitar el recorrido de la cruceta y los límites adecuados del transductor para garantizar un funcionamiento seguro del sistema de ensayo.**

Defina todos los límites disponibles antes de utilizar el sistema para evitar el sobrerrecorrido de la cruceta, el contacto entre las mordazas y las fijaciones, la sobrecarga de cualquier componente de la cadena de carga, o el sobrerrecorrido de un extensómetro de contacto.



**Peligro: No permita que más de una persona maneje una máquina de ensayo.**

El operador puede resultar herido si varias personas manejan la máquina de ensayo. Por ejemplo, pueden producirse lesiones si una persona mueve la cruceta o el actuador mientras otra trabaja en el área de peligro entre las mordazas o las fijaciones.



**Riesgo de aplastamiento: Tenga cuidado al instalar o retirar una probeta, montaje, estructura o componente de la cadena de carga.**

La instalación o extracción de una probeta, montaje, estructura o componente de la cadena de carga requiere trabajar dentro del área de peligro entre las mordazas o las fijaciones. Cuando trabaje en esta área, asegúrese de que otras personas no accionen ningún control del sistema. No obstruya nunca las mandíbulas de una mordaza o fijación. No obstruya el área de peligro entre las mordazas o las fijaciones durante el movimiento del actuador o de la cruceta. Asegúrese de que todos los movimientos necesarios del actuador o de la cruceta para la instalación o extracción sean lentos y, siempre que sea posible, en un ajuste de poca fuerza.



**Peligro de fragmentos a alta velocidad: Asegúrese de que las probetas de ensayo estén correctamente instaladas en sus mordazas o fijaciones para eliminar las fuerzas que puedan causar la rotura de las mandíbulas de las mordazas o de los componentes de las fijaciones.**

La instalación incorrecta de las probetas del ensayo crea fuerzas en las mandíbulas de las mordazas o los componentes de las fijaciones que pueden provocar la rotura de estos componentes. Las grandes energías implicadas en el proceso pueden proyectar las piezas rotas lejos del área de ensayo. Instale las probetas en el centro de las

mandíbulas de las mordazas alineadas con la ruta de carga. Inserte las probetas en las mandíbulas al menos hasta la cantidad recomendada en la documentación de su mordaza. Esta cantidad puede variar entre el 66 % y el 100 % de la profundidad de inserción; consulte las instrucciones adjuntas para sus mordazas específicas. Utilice los dispositivos de centrado y alineación suministrados.



**Peligro de fragmentos a alta velocidad: Las probetas frágiles pueden partirse cuando se produce una rotura.**

Las grandes energías implicadas en los ensayos pueden proyectar las piezas rotas de una probeta lejos del área de ensayo. Póngase protección para los ojos y utilice pantallas o escudos protectores siempre que exista un riesgo de lesiones para los operadores y observadores derivado de la rotura de una probeta de ensayo.



**Seleccione el área de ensayo correcta para el ensayo. Un área de ensayo establecida incorrectamente puede causar un funcionamiento imprevisto de la cruceta. Pulse el botón de parada de emergencia si el bastidor se mueve en una dirección imprevista.**

Un área de ensayo establecida incorrectamente puede provocar un funcionamiento de la cruceta imprevisto y crear un peligro de seguridad que podría dañar la probeta o la célula de carga. Verifique el área de ensayo y la dirección del ensayo antes de proceder.

1. Junte todas las probetas que compondrán la muestra de ensayo.
2. Identifique cada probeta; por ejemplo, marcándolas. Identificar cada probeta ayuda a que tenga su correspondencia en el número de probeta adecuado del informe de ensayo de muestras completado.
3. Inicie el bastidor y abra el software.

El sistema está en modo **DESACTIVADO**.

4. Verifique que se han ajustado los límites del recorrido de la cruceta. Consulte [“Establecer paradas límite de la cruceta”](#) en la página 99.
5. Asegúrese de que se han establecido los límites de cada transductor (desplazamiento, fuerza, deformación y definido por el usuario). Consulte [“Establecer los límites de un transductor”](#) en la página 101.
6. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** en el mando para poner el sistema en el modo **PREPARACIÓN**.

El sistema ahora está restringido a los Protección del operador ajustes especificados en la pantalla **Configuración > Bastidor** de la pestaña Administrador.

7. En el software, cree un nuevo archivo de muestra. Consultar [“Crear una nueva muestra”](#) en la página 93
8. Verifique que el área de ensayo sea correcta en Detalles del sistema. Seleccione **Bastidor** en Ajustes del método.

9. Si es necesario, calibre las configuraciones del transductor que el método de ensayo requiera. Consulte [“Calibrar un transductor”](#) en la página 93.  
Si el bastidor se ha apagado previamente, deje que la célula de carga se caliente durante al menos 20 minutos para asegurar unas lecturas estables.
10. Mida las dimensiones necesarias para cada probeta e introduzca los valores en los campos correspondientes del componente Entradas del operador del área de trabajo del ensayo.
11. Use los controles de desplazamiento para mover la cruceta a su posición inicial y establecer el desplazamiento cero. Consulte [“Establecer el punto de desplazamiento cero”](#) en la página 98.
12. Equilibre la configuración del transductor de fuerza. Consulte [“Equilibrar una configuración del transductor”](#) en la página 101
13. Instale la probeta en las mordazas. Consulte la documentación suministrada con las mordazas para obtener información detallada.  
Si el sistema incluye mordazas neumáticas, consulte [“Mordazas neumáticas”](#) en la página 73.
14. Asegúrese de que la probeta esté alineada correctamente en las mordazas.
15. Equilibre el resto de configuraciones del transductor, por ejemplo, la deformación. Consulte [“Equilibrar una configuración del transductor”](#) en la página 101
16. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** para cambiar el sistema al modo **PRECAUCIÓN** y, a continuación, pulse el botón **INICIO** en el mando para comenzar el ensayo.  
El modo **PRECAUCIÓN** permanece activo durante aproximadamente dos segundos después de soltar el botón de desbloquear. Debe iniciar el ensayo antes de que el sistema vuelva al modo **PREPARACIÓN**.  
El ensayo solo se iniciará si el software muestra el área de trabajo del ensayo.
17. Al iniciar el ensayo, los diversos componentes del área de trabajo del ensayo se actualizan a medida que avanza el ensayo. Algunos componentes no se actualizarán hasta que se complete el ensayo.
18. Para detener el ensayo antes de que termine, pulse el botón de **DETENER** en el mando.

## Advertencia

---



**En caso de emergencia, presione el botón rojo, grande y redondo del bastidor para detener el ensayo de inmediato y desactivar el bastidor.**

Consulte [“Botón de parada de emergencia”](#) en la página 102.

19. Tras completarse el ensayo, el sistema se pone en el modo **PREPARACIÓN**.

20. Extraiga la probeta/piezas de la probeta de cada mordaza.

Si la probeta no se rompe, utilice los controles de aproximación para aliviar la fuerza aplicada de la probeta antes de liberar las mordazas.

21. Complete cualquier entrada posterior al ensayo necesaria para el método de ensayo (p. ej., dimensiones de la probeta o notas de la probeta).
22. Si es necesario, pulse el botón de **DESBLOQUEAR** para cambiar el sistema al modo **PRECAUCIÓN** y, a continuación, pulse el botón de **RETORNO** en el mando para devolver la cruceta a su posición inicial.  
 Cuando la cruceta vuelve a su punto de inicio, el sistema se pone en modo **PREPARACIÓN** para la siguiente probeta.
23. Cuando se hayan realizado ensayos de todas las probetas, seleccione **Finalizar muestra** en la ficha Ensayo.



## Ensayos con un interbloqueo

Este escenario de ensayo supone que el sistema tiene un accesorio con un interbloqueo y que el método de iniciar ensayo en los ajustes de Protección del operador se establece en **Control de bastidor** (predeterminado).

## Advertencias



**Defina las paradas límite del bastidor para limitar el recorrido de la cruceta y los límites adecuados del transductor para garantizar un funcionamiento seguro del sistema de ensayo.**

Defina todos los límites disponibles antes de utilizar el sistema para evitar el sobrerrecorrido de la cruceta, el contacto entre las mordazas y las fijaciones, la sobrecarga de cualquier componente de la cadena de carga, o el sobrerrecorrido de un extensómetro de contacto.



**Peligro: No permita que más de una persona maneje una máquina de ensayo.**

El operador puede resultar herido si varias personas manejan la máquina de ensayo. Por ejemplo, pueden producirse lesiones si una persona mueve la cruceta o el actuador mientras otra trabaja en el área de peligro entre las mordazas o las fijaciones.



**Riesgo de aplastamiento: Tenga cuidado al instalar o retirar una probeta, montaje, estructura o componente de la cadena de carga.**

La instalación o extracción de una probeta, montaje, estructura o componente de la cadena de carga requiere trabajar dentro del área de peligro entre las mordazas o las fijaciones. Cuando trabaje en esta área, asegúrese de que otras personas no accionen ningún control del sistema. No obstruya nunca las mandíbulas de una mordaza o fijación. No obstruya el área de peligro entre las mordazas o las fijaciones durante el movimiento del actuador o de la cruceta. Asegúrese de que todos los movimientos necesarios del actuador o de la cruceta para la instalación o extracción sean lentos y, siempre que sea posible, en un ajuste de poca fuerza.



**Peligro de fragmentos a alta velocidad: Asegúrese de que las probetas de ensayo estén correctamente instaladas en sus mordazas o fijaciones para eliminar las fuerzas que puedan causar la rotura de las mandíbulas de las mordazas o de los componentes de las fijaciones.**

La instalación incorrecta de las probetas del ensayo crea fuerzas en las mandíbulas de las mordazas o los componentes de las fijaciones que pueden provocar la rotura de estos componentes. Las grandes energías implicadas en el proceso pueden proyectar las piezas rotas lejos del área de ensayo. Instale las probetas en el centro de las mandíbulas de las mordazas alineadas con la ruta de carga. Inserte las probetas en las mandíbulas al menos hasta la cantidad recomendada en la documentación de su mordaza. Esta cantidad puede variar entre el 66 % y el 100 % de la profundidad de inserción; consulte las instrucciones adjuntas para sus mordazas específicas. Utilice los dispositivos de centrado y alineación suministrados.



**Peligro de fragmentos a alta velocidad: Las probetas frágiles pueden partirse cuando se produce una rotura.**

Las grandes energías implicadas en los ensayos pueden proyectar las piezas rotas de una probeta lejos del área de ensayo. Póngase protección para los ojos y utilice pantallas o escudos protectores siempre que exista un riesgo de lesiones para los operadores y observadores derivado de la rotura de una probeta de ensayo.



**Seleccione el área de ensayo correcta para el ensayo. Un área de ensayo establecida incorrectamente puede causar un funcionamiento imprevisto de la cruceta. Pulse el botón de parada de emergencia si el bastidor se mueve en una dirección imprevista.**

Un área de ensayo establecida incorrectamente puede provocar un funcionamiento de la cruceta imprevisto y crear un peligro de seguridad que podría dañar la probeta o la célula de carga. Verifique el área de ensayo y la dirección del ensayo antes de proceder.

1. Junte todas las probetas que compondrán la muestra de ensayo.
2. Identifique cada probeta; por ejemplo, marcándolas. Identificar cada probeta ayuda a que tenga su correspondencia en el número de probeta adecuado del informe de ensayo de muestras completado.
3. Inicie el bastidor y abra el software.

El sistema está en modo **DESACTIVADO**.

4. Verifique que se han ajustado los límites del recorrido de la cruceta. Consulte [“Establecer paradas límite de la cruceta”](#) en la página 99.
5. Asegúrese de que se han establecido los límites de cada transductor (desplazamiento, fuerza, deformación y definido por el usuario). Consulte [“Establecer los límites de un transductor”](#) en la página 101.
6. Pulse botón de **DESBLOQUEAR** en el mando para poner el sistema en uno de los modos siguientes:
  - Modo **PREPARACIÓN**. El sistema pasa a este modo si el interbloqueo está abierto y el operador tiene acceso al área de ensayo. El sistema ahora está

restringido a los Protección del operador ajustes especificados en la pantalla **Configuración > Bastidor** de la pestaña Administrador.



*Si el comportamiento del interbloqueo se establece en **Desactivar bastidor**, luego pulsar el botón de **DESBLOQUEAR** con el interbloqueo abierto no tiene ningún efecto. Debe cerrar el interbloqueo para activar el bastidor.*

- Modo **PRECAUCIÓN**. El sistema pasa a este modo si el interbloqueo está cerrado y el operador no tiene acceso al área de ensayo. El sistema puede funcionar hasta su máxima capacidad.
7. En el software, cree un nuevo archivo de muestra. Consultar “[Crear una nueva muestra](#)” en la página 93
  8. Verifique que el área de ensayo sea correcta en Detalles del sistema. Seleccione **Bastidor** en Ajustes del método.
  9. Si es necesario, calibre las configuraciones del transductor que el método de ensayo requiera. Consulte “[Calibrar un transductor](#)” en la página 93.  
Si el bastidor se ha apagado previamente, deje que la célula de carga se caliente durante al menos 20 minutos para asegurar unas lecturas estables.
  10. Mida las dimensiones necesarias para cada probeta e introduzca los valores en los campos correspondientes del componente Entradas del operador del área de trabajo del ensayo.
  11. Use los controles de desplazamiento para mover la cruceta a su posición inicial y establecer el desplazamiento cero. Consulte “[Establecer el punto de desplazamiento cero](#)” en la página 98.
  12. Equilibrar la configuración del transductor de fuerza. Consultar “[Equilibrar una configuración del transductor](#)” en la página 101
  13. Abra el interbloqueo. El comportamiento del sistema depende de cómo se configura el comportamiento del interbloqueo en Protección del operador:
    - Opción **Desactivar bastidor**: el sistema se pone en modo **DESACTIVADO** cuando el interbloqueo se abre. Debe cerrar el interbloqueo para activar el bastidor y mover la cruceta, si es necesario.
    - Opción **Permitir movimiento limitado**: el sistema se pone en modo **PREPARACIÓN** cuando el interbloqueo se abre. Puede utilizar las teclas de aproximación para mover la cruceta cuando el interbloqueo está abierto. La cruceta está limitada al índice de aproximación especificado en Protección del operador.
  14. Instale la probeta en las mordazas. Consulte la documentación suministrada con las mordazas para obtener información detallada.  
Si el sistema incluye mordazas neumáticas, consulte “[Mordazas neumáticas](#)” en la página 73.
  15. Asegúrese de que la probeta esté alineada correctamente en las mordazas.

16. Equilibre el resto de configuraciones del transductor, por ejemplo, la deformación.  
Consultar [“Equilibrar una configuración del transductor”](#) en la página 101
17. Cierre el interbloqueo.  
El sistema se pone en modo **PRECAUCIÓN**.
18. Pulse el botón **INICIO** en el mando para iniciar el ensayo.  
El ensayo solo se iniciará si el software muestra el área de trabajo del ensayo.
19. Al iniciar el ensayo, los diversos componentes del área de trabajo del ensayo se actualizan a medida que avanza el ensayo. Algunos componentes no se actualizarán hasta que se complete el ensayo.
20. Para detener el ensayo antes de que termine, pulse el botón de **DETENER** en el mando.

## Advertencia

---



**En caso de emergencia, presiones el botón rojo, grande y redondo del bastidor para detener el ensayo de inmediato y desactivar el bastidor.**

Consulte [“Botón de parada de emergencia”](#) en la página 102.

21. Tras completarse el ensayo, el sistema se pone en modo **PRECAUCIÓN**.  
Si la probeta no se rompe, utilice los controles de desplazamiento para aliviar la fuerza aplicada de la probeta antes de abrir el interbloqueo para extraer la probeta.
22. Abra el interbloqueo para extraer las piezas de la probeta de cada mordaza. El comportamiento del sistema depende de cómo se configura el comportamiento del interbloqueo en Protección del operador:
  - Opción **Desactivar bastidor**: el sistema se pone en modo **DESACTIVADO** cuando el interbloqueo se abre. Debe cerrar el interbloqueo para activar el bastidor y mover la cruceta, si es necesario.
  - Opción **Permitir movimiento limitado**: el sistema se pone en modo **PREPARACIÓN** cuando el interbloqueo se abre. Puede utilizar las teclas de aproximación para mover la cruceta cuando el interbloqueo está abierto. La cruceta está limitada al índice de aproximación especificado en Protección del operador.
23. Cierre el interbloqueo.  
El sistema se pone en modo **PRECAUCIÓN**.
24. Complete cualquier entrada posterior al ensayo necesaria para el método de ensayo (p. ej., dimensiones de la probeta o notas de la probeta).

25. Si es necesario, pulse el botón de **RETORNO** en el mando para devolver la cruceta a su posición de inicio.
26. Cuando se hayan realizado ensayos de todas las probetas, seleccione **Finalizar muestra** en la ficha Ensayo.



## Crear una nueva muestra

Para crear una muestra, puede seleccionar un método de ensayo existente que contenga la configuración y los parámetros para el ensayo (ver a continuación) o crear un nuevo método para la muestra (consulte la ayuda y referencia en línea de Bluehill®).

Para seleccionar un archivo de método existente:

1. Seleccione **Ensayo** para abrir la pantalla **Inicio**.
2. En **Muestra nueva**, seleccione un método de ensayo. Puede:
  - Seleccionar un método incluido en **Métodos**. Estos son los archivos de método utilizados recientemente.
  - Seleccione **Examinar muestras** para encontrar el archivo de un método específico.

El sistema crea una muestra en función de los parámetros de ensayo especificados en el archivo de método y avanza a la ficha Ensayo.



*La muestra se inicia cuando el sistema avanza a la ficha Ensayo. Todavía no se ha guardado como un archivo. La muestra se guardará como un archivo cuando la muestra finalice o cuando se seleccione el botón **Guardar** en la ficha Ensayo.*

## Calibrar un transductor

### Calibración automática de una fuerza o transductor de

## deformación

### Advertencia



**No ajuste el valor del punto de calibración actual para una calibración automática sin antes ponerse en contacto con Servicio técnico de Instron®. Ajustar el punto de calibración puede afectar de forma negativa a la validez de los datos del transductor.**

Un transductor de deformación puede ser un transductor LVDT. Si el sistema identifica el transductor de deformación como un transductor LVDT, el campo Punto de calibración pasa a estar disponible para la calibración automática. El campo Punto de calibración está pensado principalmente para Servicio técnico de Instron® y solo debe usarlo el personal de servicio técnico. Póngase en contacto con Servicio técnico de Instron® para obtener asistencia.

1. Seleccione  en el área de la consola para abrir Detalles del sistema.
2. En el área Ajustes del sistema, seleccione el icono para que el transductor abra el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
3. En Ajustes, seleccione la configuración del transductor en el campo **Configuración del transductor**.
4. Asegúrese de que **Tipo de calibración** se establece en **Automática**.

La calibración automática usa la siguiente base para el valor del punto de calibración:

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Fuerza      | 50% del transductor de carga del fondo de escala        |
| Deformación | 100% del transductor de deformación del fondo de escala |
| n           |                                                         |

5. Ajuste el transductor a su punto cero.
 

En relación a la fuerza, el punto cero significa que no hay ninguna carga en el sistema.

En cuanto a deformación, el punto cero significa el punto inicial del transductor de deformación (p. ej., extensómetro)
6. Seleccione **Calibrar**.
7. Siga las instrucciones proporcionadas en el cuadro de diálogo Ajustes del transductor y luego seleccione **Aceptar** para continuar con la calibración.
 

**Calibrando...** se muestra en el área de displays activos del transductor durante la calibración.
8. La calibración fue correcta si se muestra un valor en el área de displays activos del transductor y el icono del transductor en Detalles del sistema ya no aparece en gris.
9. Cierre el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
10. Cierre Detalles del sistema.

La calibración se guardará con la configuración del transductor y se restaurará cuando se seleccione la configuración del transductor.

El transductor está ahora calibrado y listo para el ensayo. El transductor debe asociarse a una medición en un método. Verifique que el método utilizado para el ensayo incluye una medición que esté vinculada a la configuración del transductor para este transductor.

## Calibración manual

durante una calibración manual, puede aplicar una fuerza física medida al transductor y el sistema calibrará la señal que se genera como resultado de dicha fuerza. Para la calibración de fuerza, puede colgar un peso medido en la célula de carga. Para la calibración de deformación, puede instalar el extensómetro en una plantilla de calibración especialmente diseñada para aplicar una deformación precisa al extensómetro.

El sistema solo guarda los valores introducidos para una calibración manual después de que haya una calibración correcta. Si selecciona otra configuración del transductor o cierra el cuadro de diálogo antes de calibrar la configuración del transductor, los campos de la calibración vuelven a los valores predeterminados para dicha configuración.

### Calibración manual de un transductor de deformación o fuerza racionalizada

1. Seleccione  en el área de la consola para abrir Detalles del sistema.
2. En el área Ajustes del sistema, seleccione el icono para que el transductor abra el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
3. En Ajustes, seleccione la configuración del transductor en el campo **Configuración del transductor**.
4. Establezca el **Tipo de calibración** en **Manual**.
5. Introduzca un valor para el punto de calibración. Este valor es la fuerza (para una célula de carga) o la deformación (para un extensómetro) se aplica al transductor durante la calibración.

Por ejemplo, para calibrar una célula de carga de 100 kN con un peso de 50 kN, el valor del fondo de escala es 100 kN y el punto de calibración es 50 kN.

El rango de un valor de punto de calibración válido se sitúa entre:

|        | Fuerza<br>(% fondo de escala) | Deformación<br>(% fondo de escala) |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|
| Mínimo | 2                             | 2                                  |

| Fuerza<br>(% fondo de escala)                                                                                                                                                                      |     | Deformación<br>(% fondo de escala) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Máximo                                                                                                                                                                                             | 105 | 110                                |
| Si cambia las unidades de un campo, el software convierte el valor correspondiente a su equivalente en las nuevas unidades. Asegúrese de que el valor es correcto para las unidades especificadas. |     |                                    |

6. Seleccione **Calibrar**.
7. Siga las instrucciones proporcionadas en el cuadro de diálogo Ajustes del transductor y seleccione **Aceptar** para continuar con la calibración:
  - a Ajuste el transductor a su punto cero o punto de distancia inicial.
  - b Derive el transductor a su punto de calibración usando un peso (célula de carga) o una plantilla de calibración (extensómetro).  
 En el caso de la fuerza, si tiene una célula de carga con un circuito de calibración eléctrico asociado, puede usarlo para aplicar una señal eléctrica en lugar de aplicar una fuerza física a la célula de carga.
  - c Restablezca el transductor a su punto cero o punto de distancia inicial.

**Calibrando...** se muestra en el área de displays activos del transductor durante la calibración.
8. La calibración fue correcta si se muestra un valor en el área de displays activos del transductor y el icono del transductor en Detalles del sistema ya no aparece en gris.
9. Cierre el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
10. Cierre Detalles del sistema.

La calibración se guardará con la configuración del transductor y se restaurará cuando se seleccione la configuración del transductor.

El transductor está ahora calibrado y listo para el ensayo. El transductor debe asociarse a una medición en un método. Verifique que el método utilizado para el ensayo incluye una medición que esté vinculada a la configuración del transductor para este transductor.

## Calibración manual de un transductor de deformación o fuerza no racionalizada

1. Seleccione  en el área de la consola para abrir Detalles del sistema.
2. En el área Ajustes del sistema, seleccione el icono para que el transductor abra el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
3. En Ajustes, seleccione la configuración del transductor en el campo **Configuración del transductor**.

4. Establezca el **Tipo de calibración** en **Manual**.
5. Introduzca el valor del fondo de escala del transductor.
6. Para los transductores de deformación, introduzca la distancia inicial del extensómetro.

El sistema de conocer la distancia inicial del extensómetro instalado para calcular los valores de deformación para mostrarlos y realizar cálculos.

7. Introduzca un valor para el punto de calibración. Este valor es la fuerza (para una célula de carga) o la deformación (para un extensómetro) se aplica al transductor durante la calibración.

Por ejemplo, para calibrar una célula de carga de 100 kN con un peso de 50 kN, introduzca 100 kN para el fondo de escala y 50 kN para el punto de calibración.

El rango de un valor de punto de calibración válido se sitúa entre:

|                                                                                                                                                                                                    | Fuerza<br>(% fondo de escala) | Deformación<br>(% fondo de escala) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Mínimo                                                                                                                                                                                             | 2                             | 2                                  |
| Máximo                                                                                                                                                                                             | 105                           | 110                                |
| Si cambia las unidades de un campo, el software convierte el valor correspondiente a su equivalente en las nuevas unidades. Asegúrese de que el valor es correcto para las unidades especificadas. |                               |                                    |

8. Seleccione **Calibrar**.
9. Siga las instrucciones proporcionadas en el cuadro de diálogo Ajustes del transductor y seleccione **Aceptar** para continuar con la calibración:
  - a Ajuste el transductor a su punto cero o punto de distancia inicial.
  - b Derive el transductor a su punto de calibración usando un peso (célula de carga) o una plantilla de calibración (extensómetro).  
 En el caso de la fuerza, si tiene una célula de carga con un circuito de calibración eléctrico asociado, puede usarlo para aplicar una señal eléctrica en lugar de aplicar una fuerza física a la célula de carga.
  - c Restablezca el transductor a su punto cero o punto de distancia inicial.

**Calibrando...** se muestra en el área de displays activos del transductor durante la calibración.
10. La calibración fue correcta si se muestra un valor en el área de displays activos del transductor y el icono del transductor en Detalles del sistema ya no aparece en gris.
11. Cierre el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
12. Cierre Detalles del sistema.

La calibración se guardará con la configuración del transductor y se restaurará cuando se seleccione la configuración del transductor.

El transductor está ahora calibrado y listo para el ensayo. El transductor debe asociarse a una medición en un método. Verifique que el método utilizado para el ensayo incluye una medición que esté vinculada a la configuración del transductor para este transductor.

## Establecer el punto de desplazamiento cero

Al establecer el punto de desplazamiento cero, el valor del transductor se establece en cero. Esto identifica la posición actual como el punto inicial desde el que se mide el desplazamiento de cruceta total durante un ensayo. Esto equilibra eficazmente el transductor de desplazamiento.



*"Desplazamiento cero" también se conoce como "Restablecer la distancia inicial" o "Equilibrar desplazamiento".*

1. Use los controles de desplazamiento para mover la cruceta a su posición inicial para el ensayo.
2. Pulse el botón de **DESPLAZAMIENTO CERO** en el mando. La iluminación del botón cambia de blanco a verde.

## Paradas límite de la cruceta

### Advertencia



**Riesgo de aplastamiento:** Es necesario establecer los límites del recorrido como protección contra un movimiento imprevisto de la cruceta.

**Aunque Bluehill permite establecer los límites de recorrido en el software, es necesario definir también los límites de recorrido de la cruceta. Estos límites de hardware proporcionan un límite de recorrido absoluto que funciona de forma independiente al software.**

Configure las paradas límite de la cruceta después de determinar la posición inicial de la cruceta, pero antes de iniciar el ensayo.

Las paradas límite de la cruceta son dos cierres ajustables montados en la varilla del interruptor del límite, que se encuentra dentro de la columna de la máquina, como se muestra en la [Figura 17](#) en la [página 100](#). Las paradas límite (1 y 2) tienen tornillos que se aprietan y sueltan a mano; se pueden desplazar a cualquier posición de la varilla del límite. Coloque estas paradas justo después de los parámetros del ensayo para evitar el sobrerrecorrido de la cruceta. Cuando la cruceta alcanza el recorrido máximo predefinido, el actuador del interruptor (3) entra en contacto con una de estas paradas.

El contacto entre el actuador del límite y la parada límite mueve la varilla del interruptor del límite (4) y activa los interruptores del límite. Esto detiene el movimiento de la cruceta.

Hay una parada límite de la cruceta adicional de segundo nivel que se activa si el interruptor del primer nivel no funciona correctamente. La activación del interruptor del límite de segundo nivel desactiva el sistema del motor, por lo que no se puede desplazar la cruceta. Los límites de segundo nivel son internos en la máquina. Se calculan con respecto a los límites de primer nivel y no pueden establecerse independientemente.


## Establecer paradas límite de la cruceta

1. Asegúrese de que la cruceta esté fija y de que los parámetros del ensayo estén definidos.



*Al configurar las paradas límite, deje 3 mm adicionales de recorrido de la cruceta después de que el actuador active una parada límite. Hay un pequeño retardo entre el momento en que el actuador entra en contacto con la parada límite y el momento en que el mensaje llega a los interruptores del límite en la base del bastidor.*

2. Configure la parada límite superior en una posición justo encima del recorrido máximo de la cruceta previsto hacia arriba en un ensayo de tracción, o bien justo encima del punto inicial del ensayo en un ensayo de compresión. Apriete bien la parada en la varilla del límite.
3. Configure la parada límite inferior en una posición justo debajo del punto inicial en un ensayo de tracción, o bien justo debajo del recorrido máximo de la cruceta previsto hacia abajo en un ensayo de compresión. Apriete bien la parada en la varilla del límite.



*Figura 17. Configuración de las paradas límite*

---

## Precaución

---

**No utilice las paradas límite para finalizar un ensayo.**

Las paradas límite no están diseñadas para condicionar la finalización de todos los ensayos. El uso repetido de las paradas límite de ese modo puede causar un desgaste excesivo, lo que podría hacer que las paradas límite no puedan detener la cruceta. Desde el software se pueden ajustar las condiciones correctas de fin del ensayo. Consulte la ayuda en pantalla si necesita más información.

## Separar una parada límite de la cruceta

El ensayo se detiene si la cruceta entra en contacto con los topes de límite superior o inferior. Si esto ocurre, utilice los controles de aproximación para mover la cruceta fuera del límite.

## Establecer los límites de un transductor

1. Seleccione  en el área de la consola para abrir Detalles del sistema.
2. En el área Ajustes del sistema, seleccione el icono para que el transductor abra el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
3. Seleccione **Límites**.
4. Seleccione **Activado** para activar los límites Máximo y Mínimo.  
El sistema activa los campos relacionados. Si la casilla **Activado** no está seleccionada, el sistema no supervisa el transductor con respecto a ese valor límite.
5. Introduzca un valor para el punto Límite máximo.  
Si cambia las unidades de un campo, el software convierte el valor correspondiente a su equivalente en las nuevas unidades.
6. Introduzca un valor para el punto Límite mínimo.
7. Cierre el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
8. Cierre Detalles del sistema.

Estos ajustes se guardarán con la configuración del transductor y se restaurarán cuando se seleccione la configuración del transductor.

## Equilibrar una configuración del transductor

Calibre el transductor antes de equilibrarlo.

1. Asegúrese de que no hay ninguna probeta instalada.
2. Seleccione  en el área de la consola para abrir Detalles del sistema.
3. En el área Ajustes del sistema, seleccione el icono para que el transductor abra el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
4. En Ajustes, seleccione la configuración del transductor en el campo **Configuración del transductor**.
5. Seleccione **Equilibrado**.  
El sistema elimina cualquier desviación producida por cambios eléctricos o mecánicos menores y restablece el valor del transductor actual a cero.
6. Cierre el cuadro de diálogo Ajustes del transductor.
7. Cierre Detalles del sistema.

También puede:

- Seleccione el display activo que representa el transductor en el área de la consola de la pantalla principal y utilice el botón **Equilibrado** del cuadro de diálogo.
- Defina una tecla programable para **Equilibrar** un transductor de origen específico.
- Configurar una tecla programable para **Equilibrar todo**.

## Detener un ensayo

Puede detener un ensayo usando los parámetros del software o los controles del hardware en la máquina.

### Botón de parada de emergencia



*Figura 18. Botón de parada de emergencia*

El botón de parada de emergencia en el sistema de ensayo es un botón rojo, redondo y de gran tamaño con el fondo amarillo. Pulse este botón para detener el ensayo lo antes posible si se produce una situación que:

- Pueda afectar a la seguridad de las personas que manejan el sistema.
- Pueda dañar la probeta, el bastidor o los útiles de ensayos.

Antes de reiniciar el sistema, investigue y solucione la situación que provocó el uso del botón Parada de emergencia.

Cuando se pulsa, el botón Parada de emergencia se bloquea en la posición cerrada y el sistema se desactiva hasta que se restablece el botón y se vuelve a activar el bastidor.

## Advertencia



Si utiliza un kit de aire integrado con un interruptor de pedal para controlar un conjunto de mordazas neumáticas, tenga en cuenta que al pulsar el botón de parada de emergencia para desactivar el bastidor también se desactivarán las mordazas, lo que hará que se abran.

Con un kit de aire integrado, cualquier acción que desactive el bastidor también abrirá las mordazas.

## Volver activar el bastidor

Para restablecer el botón de parada de emergencia, gírelo un cuarto de vuelta hacia la derecha hasta que se restablezca.

Los pasos para volver a activar el bastidor son diferentes entre un sistema con y sin interbloqueo.

- En un sistema sin interbloqueos:
  - a. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** en el mando.

El bastidor pasa al modo **PREPARACIÓN**.
- En un sistema con interbloqueos:
  - a. Abra el interbloqueo.
  - b. Cierre el interbloqueo.
- Además, en un sistema con interbloqueos donde el comportamiento del interbloqueo se configura en Protección del operador como **Permitir movimiento limitado**:
  - a. Pulse el botón de **DESBLOQUEAR** en el mando.

## Interruptores de límite de la cruceta

El ensayo se detiene si la cruceta entra en contacto con los topes de límite superior o inferior. Si esto ocurre, utilice los controles de aproximación para mover la cruceta fuera del límite.

## Suceso de software

Cuando el sistema encuentra un límite o suceso preestablecido desde el software, el ensayo se detiene. La cruceta deja de moverse.

## Cerrar el sistema

Espere a que el sistema complete todas las tareas activas antes de apagarlo o desconectarlo del suministro eléctrico.

Apague el suministro de alimentación del sistema antes de:

- Realizar cualquier tarea de mantenimiento en el bastidor.
- Desconectar el cable de alimentación.
- Trasladar el bastidor.
- Conectar o instalar componentes o accesorios opcionales.

## Apagar el sistema

1. Finalice el ensayo.
2. Extraiga la probeta.
3. Guarde todas las muestras y métodos de ensayo que puedan estar abiertos.
4. Cierre el software y apague el ordenador.  
El indicador de **DESACTIVADO** parpadea.
5. Apague el resto de los componentes o accesorios del sistema de ensayo.
6. Coloque el interruptor de alimentación del bastidor en la posición de apagado (O).  
La luz del indicador de **DESACTIVADO** ya no se ilumina.

## Solución de problemas

### Límite del transductor de software excedido

Si el sistema excede un límite del transductor, es necesario eliminar el exceso y, a continuación, podrá restablecer el límite.

Por ejemplo, si establece una carga de 10 kN y la cruceta alcanza o supera un punto que impone una carga de 10 kN a la probeta, no puede continuar hasta que elimine la condición del límite.

Utilice los botones de aproximación para mover la cruceta en la dirección necesaria para eliminar la condición del límite.

## Límite del recorrido de la cruceta excedido

El ensayo se detiene si la cruceta entra en contacto con los topes de límite superior o inferior. Si esto ocurre, utilice los controles de aproximación para mover la cruceta fuera del límite.

## Paradas límite de segundo nivel

El interruptor del límite de segundo nivel funciona como reserva en caso de que el de primer nivel (las paradas límite) no funcione correctamente. La activación del interruptor del límite de segundo nivel desactiva el sistema del motor, por lo que no se puede desplazar la cruceta. Los límites de segundo nivel son internos en la máquina. Se calculan con respecto a los límites de primer nivel y no pueden establecerse independientemente.

## Advertencia

---



**Peligro: Antes de usar el sistema de ensayo, identifique y solucione la situación que provocó la activación del límite de sobrerrecorrido secundario.**

El funcionamiento de un límite de sobrerrecorrido secundario indica un problema grave en el sistema de ensayo, incluido el hecho de que el límite de sobrerrecorrido principal puede haber fallado. Antes de volver a usar el sistema de ensayo, identifique y solucione la situación que provocó la activación del límite de sobrerrecorrido secundario. Póngase en contacto con Servicio técnico de Instron® para obtener asistencia.

## Uso del botón de parada de emergencia

Consulte “Botón de parada de emergencia” en la página 102.



# Capítulo 8

## Mantenimiento

---

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| • Mantenimiento preventivo .....                            | 107 |
| • Mantenimiento del bastidor .....                          | 108 |
| • Mantenimiento de la Controlador de la actualización ..... | 108 |
| • Piezas auxiliares .....                                   | 109 |

---

### Advertencias

---



**Instron® Peligro: solo el personal cualificado, con formación para proporcionar servicio para las máquinas de Instron®, debe realizar todos los procedimientos de mantenimiento internos.**

Las máquinas de Instron® deben funcionar de acuerdo con unas especificaciones rigurosas. Para que el sistema funcione de acuerdo con las especificaciones de seguridad indicadas, un técnico cualificado y con formación profesional debe realizar la mayoría de los procedimientos de mantenimiento. Si personal no cualificado realiza cualquier procedimiento de mantenimiento no descrito en este manual, la máquina no podrá responder a las especificaciones indicadas.



**Peligro: No extraiga las cubiertas de ningún componente del sistema, a menos que se indique en un procedimiento.**

Hay tensiones peligrosas y maquinaria rotativa en la máquina que pueden provocar lesiones personales y daños en el equipo.

## Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es la inspección, limpieza y lubricación periódicas del sistema de ensayo. En las siguientes secciones se proporcionan directrices para el mantenimiento preventivo.

Para asegurarse de que el bastidor continúe funcionando con un rendimiento óptimo, se recomienda realizar una comprobación de mantenimiento anual. Servicio técnico de Instron® puede realizar este servicio anual y reemplazar cualquier pieza dañada o gastada para garantizar que la máquina funcione de acuerdo con las especificaciones indicadas.

Instron® ofrece muchos acuerdos de servicio que proporcionan diversos servicios, incluidas las visitas de mantenimiento anual. Póngase en contacto con Servicio técnico de Instron® para obtener información detallada sobre el acuerdo o contrato de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Si su aplicación de ensayo genera residuos, especialmente polvo conductor o abrasivo, consulte [“Protección contra la entrada”](#) en la página 34 para obtener consejos adicionales de mantenimiento.

## Mantenimiento del bastidor

Consulte la documentación suministrada con el sistema original para obtener información sobre los procedimientos de mantenimiento, incluyendo las comprobaciones diarias, las inspecciones periódicas y la prueba de la parada límite.

## Mantenimiento de la Controlador de la actualización

### Cambio de un fusible

#### Advertencias

---



**Peligro eléctrico:** Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación del suministro de energía principal antes de cambiar un fusible. Hay tensiones peligrosas que pueden producir lesiones personales.




**Peligro:** No extraiga las cubiertas de ningún componente del sistema, a menos que se indique en un procedimiento.

Hay tensiones peligrosas y maquinaria rotativa en la máquina que pueden provocar lesiones personales y daños en el equipo.

## Precaución

**Sustituya un fusible por otro del mismo tipo y tamaño que el original. La instalación de un fusible incorrecto puede dañar los circuitos eléctricos de la máquina.**

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté desconectado (0) y desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Compruebe que no haya ningún LED iluminado en el panel del indicador.
2. Inserte un destornillador de cabeza plana pequeño en el centro del conector y haga palanca para extraer el contenedor de fusibles, como se muestra a continuación.



3. Extraiga el contenedor de fusibles del conector de entrada de energía y extraiga los fusibles.
4. Instale los fusibles nuevos en el contenedor. Se suministran fusibles de repuesto con el sistema (consulte “[Piezas auxiliares](#)” en la página [109](#)).
5. Vuelva a instalar el contenedor de fusibles en el conector.
6. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la alimentación principal y encienda el sistema. Compruebe que se ilumine el LED blanco situado encima del indicador de **DESACTIVADO** en el panel del indicador.

## Piezas auxiliares

En esta sección se enumeran las piezas auxiliares que se incluyen en el envío del sistema. Estos componentes son necesarios para completar la instalación o facilitar la configuración de las células de carga y los accesorios en el bastidor. Mantenga estos componentes en un lugar seguro.

## Lista de piezas

*Tabla 10. Piezas auxiliares*

| Descripción                                                            | Número de pieza | Cantidad | Objetivo                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gancho y bucle para sujetar el cable                                   | 11-10-1027      | 5        | Manipulación de cables                                                                                                |
| Brida                                                                  | 11-10-2         | 6        | Manipulación de cables                                                                                                |
| Bloqueo de presilla de cables, base adhesiva                           | 11-2-17         | 6        | Manipulación de cables                                                                                                |
| Clip en P, recubierto de vinilo                                        | 11-2-206        | 2        | Manipulación de cables                                                                                                |
| Soporte de la abrazadera para cables, autoadhesivo                     | 11-6-21         | 6        | Manipulación de cables                                                                                                |
| Presilla de cables                                                     | 11-6-60         | 3        | Manipulación de cables                                                                                                |
| Presilla de cables                                                     | 11-6-62         | 12       | Manipulación de cables                                                                                                |
| Fusible, 10 A con retardo, cristal para grandes oscilaciones 5 x 20 mm | 27-2-233        | 2        | Protección contra oscilaciones eléctricas bruscas                                                                     |
| Cable de tierra 3 MTS                                                  | A712-213        | 1        | Usado para conectar el bastidor a una toma de tierra adecuada cuando el suministro de energía no tiene toma de tierra |
| Cable de conexión CAT5E, 3 m, negro                                    | P636-647        | 1        | Para la comunicación entre la Controlador de la actualización y la base del bastidor                                  |

# Índice

|                                                |          |                                             |     |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----|
| <b>A</b>                                       |          | Ensayos . . . . .                           | 86  |
| aproximación precisa . . . . .                 | 57       | Ensayos con un accesorio de interbloqueo    | 89  |
| archivo de muestra                             |          | equilibrar un transductor . . . . .         | 101 |
| crear                                          |          | Especificaciones                            |     |
| con un método existente . . . . .              | 93       | dimensiones . . . . .                       | 15  |
| asistencia . . . . .                           | 26       | especificaciones                            |     |
| <b>B</b>                                       |          | dimensiones . . . . .                       | 15  |
| bastidor                                       |          | establecer el punto de extensión cero . . . | 58  |
| dimensiones de la configuración estándar . .   | 15       | Etiquetas                                   |     |
| botón de specimen protect . . . . .            | 57       | Seguridad e información . . . . .           | 24  |
| <b>C</b>                                       |          | Etiquetas de seguridad e inf ormación . . . | 24  |
| calibrar transductor . . . . .                 | 93       | extensión                                   |     |
| cambiar un fusible . . . . .                   | 108      | ajustar al punto cero . . . . .             | 98  |
| cambio de fusibles . . . . .                   | 108      | <b>I</b>                                    |     |
| Controles                                      |          | información de contacto . . . . .           | 26  |
| aproximación precisa . . . . .                 | 57       | iniciar                                     |     |
| specimen protect. . . . .                      | 57       | nueva muestra                               |     |
| controles                                      |          | con un método existente . . . . .           | 93  |
| establecer el punto de extensión cero . . .    | 58       | Instalación                                 |     |
| restablecer DI . . . . .                       | 58       | cambiar un fusible . . . . .                | 108 |
| crear                                          |          | Instron                                     |     |
| muestra                                        |          | información de contacto . . . . .           | 26  |
| con un método existente . . . . .              | 93       | servicio técnico del producto . . . . .     | 26  |
| cruceta                                        |          | <b>L</b>                                    |     |
| límites del recorrido, límites de segundo      |          | límites de seguridad                        |     |
| nivel . . . . .                                | 105      | límites de segundo nivel . . . . .          | 105 |
| límites del recorrido, separación de un límite |          | límites del recorrido                       |     |
| . . . . .                                      | 100, 105 | límites de segundo nivel . . . . .          | 105 |
| <b>D</b>                                       |          | <b>M</b>                                    |     |
| dimensiones de la configuración estándar       | 15       | mantenimiento                               |     |
| distancia inicial                              |          | cambio de fusibles . . . . .                | 108 |
| restablecer . . . . .                          | 98       | mantenimiento general                       |     |
| <b>E</b>                                       |          | cambio de fusibles . . . . .                | 108 |
| ensayo                                         |          | muestra                                     |     |
| crear nueva muestra                            |          | crear                                       |     |
| con un método existente . . . . .              | 93       | con un método existente . . . . .           | 93  |

---

## **P**

paradas límite

límites de segundo nivel..... 105

separación de un límite ..... 100, 105

## **R**

reemplazar un fusible ..... 108

restablecer la distancia inicial (DI) ..... 58

## **S**

servicio técnico..... 26

servicio técnico del producto..... 26

## **T**

transductor

calibrar..... 93

equilibrado..... 101

límites

establecer..... 101





[www.instron.com](http://www.instron.com)